

#8244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Гимназия №32, МАОУ
Адрес потребителя Иванникова 6, Калининград
Номер абонента 3685
Порядковый номер 8842
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20107282
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2022 | 0,674 | 0 | 9,884 | 0 | 0 | 9,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 51,1 | 0,71 | 0,36 | - |
| 22.09.2022 | 0,683 | 0 | 9,179 | 0 | 0 | 8,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 49,2 | 0,71 | 0,36 | - |
| 23.09.2022 | 0,678 | 0 | 10,956 | 0 | 0 | 10,731 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 52,6 | 0,72 | 0,36 | - |
| 24.09.2022 | 0,167 | 0 | 6,904 | 0 | 0 | 6,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 60,9 | 0,72 | 0,36 | - |
| 25.09.2022 | 0,143 | 0 | 5,241 | 0 | 0 | 5,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 59,9 | 0,72 | 0,36 | - |
| 26.09.2022 | 0,645 | 0 | 10,81 | 0 | 0 | 10,588 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 53,1 | 0,72 | 0,36 | - |
| 27.09.2022 | 0,62 | 0 | 10,166 | 0 | 0 | 9,958 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 52,7 | 0,72 | 0,36 | - |
| 28.09.2022 | 0,713 | 0 | 15,521 | 0 | 0 | 15,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 51 | 0,71 | 0,36 | - |
| 29.09.2022 | 3,274 | 0 | 33,245 | 0 | 0 | 32,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 43,3 | 0,72 | 0,36 | - |
| 30.09.2022 | 7,08 | 0 | 69,71 | 0 | 0 | 68,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 42,7 | 0,75 | 0,36 | - |
| 01.10.2022 | 6,418 | 0 | 61,411 | 0 | 0 | 60,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 42 | 0,75 | 0,35 | - |
| 02.10.2022 | 6,41 | 0 | 77,365 | 0 | 0 | 75,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 43,2 | 0,73 | 0,36 | - |
| 03.10.2022 | 6,993 | 0 | 64,601 | 0 | 0 | 63,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 41,2 | 0,76 | 0,36 | - |
| 04.10.2022 | 6,936 | 0 | 63,736 | 0 | 0 | 62,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 40,9 | 0,67 | 0,31 | - |
| 05.10.2022 | 6,524 | 0 | 79,161 | 0 | 0 | 77,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 41,9 | 0,57 | 0,28 | - |
| 06.10.2022 | 6,942 | 0 | 67,656 | 0 | 0 | 66,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 42 | 0,79 | 0,38 | - |
| 07.10.2022 | 7,137 | 0 | 64,806 | 0 | 0 | 63,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 41,1 | 0,78 | 0,39 | - |
| 08.10.2022 | 6,703 | 0 | 63,071 | 0 | 0 | 61,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 42,1 | 0,78 | 0,39 | - |
| 09.10.2022 | 6,617 | 0 | 60,876 | 0 | 0 | 59,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 41,5 | 0,78 | 0,39 | - |
| 10.10.2022 | 6,717 | 0 | 62,007 | 0 | 0 | 60,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 41,8 | 0,76 | 0,39 | - |
| 11.10.2022 | 7,662 | 0 | 68,661 | 0 | 0 | 67,234 | 0 | 0 | 21 | 3 | 68,1 | 40,9 | 0,77 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 7,917 | 0 | 71,831 | 0 | 0 | 70,346 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 41,1 | 0,79 | 0,39 | - |
| 13.10.2022 | 7,871 | 0 | 68,765 | 0 | 0 | 67,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 40,5 | 0,79 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 8,217 | 0 | 74,759 | 0 | 0 | 73,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 41,5 | 0,79 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 7,246 | 0 | 70,692 | 0 | 0 | 69,284 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 41,6 | 0,79 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 7,013 | 0 | 63,86 | 0 | 0 | 62,543 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 41 | 0,8 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 7,715 | 0 | 68,88 | 0 | 0 | 67,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 40,7 | 0,79 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 7,621 | 0 | 69,331 | 0 | 0 | 67,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 41 | 0,79 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 8,233 | 0 | 73,674 | 0 | 0 | 72,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 40,9 | 0,78 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 8,692 | 0 | 78,007 | 0 | 0 | 76,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 40,9 | 0,78 | 0,4 | - |
| Итого: | 160,261 | 0 | 1554,766 | 0 | 0 | 1523,24 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,278 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2022 | 5716,248 | 50351,172 | 0 | 0 | 49109,548 | 0 | 0 | 22586 | 31 |
| 20.10.2022 | 5876,509 | 51905,942 | 0 | 0 | 50632,788 | 0 | 0 | 23303 | 34 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.10.2022 7:59:45 |