

#34776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Гимназия №32, МАОУ
 Адрес потребителя Иванникова 6, Калининград
 Номер абонента 3685
 Порядковый номер 8842
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20107282
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,514 | 0 | 8,984 | 0 | 0 | 8,786 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 56 | 0,42 | 0,35 | - |
| 22.09.2023 | 0,589 | 0 | 12,602 | 0 | 0 | 12,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 58,8 | 0,42 | 0,35 | - |
| 23.09.2023 | 0,082 | 0 | 7,037 | 0 | 0 | 6,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 67 | 0,42 | 0,36 | - |
| 24.09.2023 | 0,074 | 0 | 7,054 | 0 | 0 | 6,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 67,4 | 0,41 | 0,36 | - |
| 25.09.2023 | 0,654 | 0 | 9,315 | 0 | 0 | 9,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 53,2 | 0,41 | 0,35 | - |
| 26.09.2023 | 0,565 | 0 | 9,394 | 0 | 0 | 9,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 55,7 | 0,41 | 0,35 | - |
| 27.09.2023 | 0,599 | 0 | 11,512 | 0 | 0 | 11,258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 57,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 28.09.2023 | 0,618 | 0 | 9,78 | 0 | 0 | 9,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 54,6 | 0,41 | 0,35 | - |
| 29.09.2023 | 0,69 | 0 | 9,319 | 0 | 0 | 9,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 51,9 | 0,41 | 0,35 | - |
| 30.09.2023 | 0,096 | 0 | 8,321 | 0 | 0 | 8,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 67,1 | 0,41 | 0,35 | - |
| 01.10.2023 | 0,057 | 0 | 8,168 | 0 | 0 | 7,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 68,2 | 0,41 | 0,36 | - |
| 02.10.2023 | 0,722 | 0 | 10,727 | 0 | 0 | 10,491 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 53,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 03.10.2023 | 0,769 | 0 | 15,929 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 55,7 | 0,42 | 0,33 | - |
| 04.10.2023 | 0,719 | 0 | 18,854 | 0 | 0 | 18,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 55,5 | 0,44 | 0,33 | - |
| 05.10.2023 | 0,566 | 0 | 18,516 | 0 | 0 | 18,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 56,8 | 0,44 | 0,33 | - |
| 06.10.2023 | 0,667 | 0 | 21,246 | 0 | 0 | 20,827 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 58,2 | 0,44 | 0,33 | - |
| 07.10.2023 | 0,083 | 0 | 30,124 | 0 | 0 | 29,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 66 | 0,44 | 0,33 | - |
| 08.10.2023 | 0,115 | 0 | 28,804 | 0 | 0 | 28,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 66,5 | 0,44 | 0,33 | - |
| 09.10.2023 | 0,733 | 0 | 25,364 | 0 | 0 | 24,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 59,5 | 0,44 | 0,33 | - |
| 10.10.2023 | 0,699 | 0 | 23,62 | 0 | 0 | 23,151 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 58,8 | 0,44 | 0,33 | - |
| 11.10.2023 | 0,709 | 0 | 22,757 | 0 | 0 | 22,304 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 58,7 | 0,47 | 0,34 | - |
| 12.10.2023 | 0,856 | 0 | 27,779 | 0 | 0 | 27,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 59,5 | 0,5 | 0,35 | - |
| 13.10.2023 | 0,709 | 0 | 23,03 | 0 | 0 | 22,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 59,1 | 0,52 | 0,37 | - |
| 14.10.2023 | 0,114 | 0 | 19,423 | 0 | 0 | 19,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 65,1 | 0,53 | 0,38 | - |
| 15.10.2023 | 0,127 | 0 | 19,406 | 0 | 0 | 19,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 61,8 | 0,52 | 0,38 | - |
| 16.10.2023 | 4,997 | 0 | 47,321 | 0 | 0 | 46,308 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 43 | 0,51 | 0,38 | - |
| 17.10.2023 | 9,275 | 0 | 83,348 | 0 | 0 | 81,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 42,7 | 0,52 | 0,38 | - |
| 18.10.2023 | 9,267 | 0 | 78,938 | 0 | 0 | 77,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 41,1 | 0,53 | 0,38 | - |
| 19.10.2023 | 11,091 | 0 | 99,662 | 0 | 0 | 97,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 43 | 0,51 | 0,39 | - |
| 20.10.2023 | 12,417 | 0 | 115,762 | 0 | 0 | 113,117 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 45,3 | 0,51 | 0,39 | - |
| Итого: | 59,173 | 0 | 832,096 | 0 | 0 | 814,345 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,133 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 8169,342 | 72766,735 | 0 | 0 | 70984,567 | 0 | 0 | 31326 | 51 |
| 20.10.2023 | 8228,516 | 73598,831 | 0 | 0 | 71798,913 | 0 | 0 | 32046 | 51 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2023 11:35:29