

#124690#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1643853

Номер абонента:

Адрес установки: Некрасова, 16 Муз. Школа им. Гофмана

Система 1 Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.03.2025 по 21.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.03	0,192	9,2	9,2	0,0	---	70,32	49,47	0,32	0,18	24,00
22.03	0,198	9,2	9,2	0,0	---	70,18	48,64	0,32	0,18	24,00
23.03	0,181	8,6	8,6	0,0	---	70,07	49,08	0,32	0,18	22,16
24.03	0,192	9,1	9,1	0,0	---	70,30	49,24	0,32	0,19	24,00
25.03	0,190	9,1	9,2	0,0	---	70,32	49,60	0,32	0,19	24,00
26.03	0,190	9,3	9,4	0,0	---	70,21	49,96	0,32	0,18	24,00
27.03	0,184	8,7	8,7	0,0	---	70,06	48,77	0,31	0,18	24,00
Итого:	1,33	63,2	63,3	0,1	0,0	70,21	49,26	0,32	0,18	166,16
28.03	0,187	9,0	9,0	0,0	---	70,20	49,54	0,32	0,18	24,00
29.03	0,183	9,6	9,6	---	0,0	70,26	51,22	0,32	0,18	24,00
30.03	0,170	9,1	9,1	0,0	---	70,06	51,35	0,32	0,18	24,00
31.03	0,171	9,0	9,0	0,0	---	70,17	51,14	0,32	0,18	24,00
01.04	0,162	8,3	8,3	0,0	---	70,49	50,98	0,31	0,19	24,00
02.04	0,160	8,2	8,3	0,0	---	70,30	50,89	0,31	0,18	24,00
03.04	0,160	8,4	8,4	0,0	---	70,32	51,28	0,31	0,18	24,00
Итого:	1,19	61,6	61,8	0,2	0,0	70,25	50,91	0,32	0,18	168,00
04.04	0,157	8,2	8,3	0,0	---	70,65	51,52	0,31	0,19	24,00
05.04	0,159	7,7	7,8	0,1	---	71,19	50,69	0,30	0,19	24,00
06.04	0,170	7,6	7,7	0,1	---	73,32	51,14	0,30	0,19	24,00
07.04	0,174	7,8	7,8	0,1	---	72,10	49,72	0,30	0,19	24,00
08.04	0,167	7,8	7,8	0,1	---	70,77	49,22	0,30	0,19	24,00
09.04	0,169	7,8	7,8	0,1	---	70,57	48,98	0,30	0,19	24,00
10.04	0,173	7,7	7,7	0,1	---	70,96	48,40	0,30	0,19	24,00
Итого:	1,17	54,6	54,9	0,4	0,0	71,36	49,96	0,30	0,19	168,00
11.04	0,182	8,0	8,1	0,0	---	70,49	47,81	0,31	0,19	24,00
12.04	0,183	8,2	8,3	0,0	---	70,56	48,28	0,31	0,19	24,00
13.04	0,179	8,6	8,6	0,0	---	70,51	49,61	0,31	0,18	24,00
14.04	0,162	7,8	7,8	0,1	---	70,22	49,43	0,29	0,18	24,00
15.04	0,090	4,3	4,3	0,1	---	69,15	48,25	0,18	0,12	24,00
16.04	---	---	---	---	---	24,99	25,16	0,02	0,02	24,00
17.04	---	---	---	---	---	23,44	23,53	0,02	0,02	24,00
Итого:	0,80	36,9	37,1	0,2	0,0	70,30	48,73	0,21	0,13	168,00
18.04	---	---	---	---	---	23,15	23,21	0,02	0,02	24,00
19.04	---	---	---	---	---	22,89	22,93	0,02	0,02	24,00
20.04	---	---	---	---	---	22,40	22,44	0,02	0,02	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,81	22,86	0,02	0,02	72,00
Итого:	4,49	216,3	217,2	0,9	0,0	70,53	49,82	0,23	0,14	742,2
						dT=	20,71			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	742,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		4,49					
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2025	На 24:00 20.04.2025	Результат за период		На 21:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	114,03	118,51	4,49		118,51		
Расход теплоносителя M1, т	6134,4	6350,7	216,3		6350,7		
Расход теплоносителя M2, т	6074,1	6288,3	217,2		6288,3		
Время наработки, ч	23567,4	24309,3	742,2		24378,4		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin - Tdt + Tтех.ч			1,8				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

