

# #16689#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана  
Некрасова 16, Калининград  
5154  
6193  
ТЭМ-104  
1643853  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	21,2	1,5	0,3	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	21,1	1,5	0,3	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	21,2	1,5	0,2	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	21,5	1,5	0,2	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,6	21,6	1,5	0,2	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,8	21,8	1,5	0,2	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,8	21,8	1,5	0,2	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,6	21,6	1,5	0,2	-
29.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,6	21,7	1,5	0,2	-
30.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,5	21,6	1,5	0,2	-
31.08.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	21,2	1,5	0,2	-
01.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	20,9	1,4	0,2	-
02.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,6	1,4	0,2	-
03.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	20,2	1,4	0,2	-
04.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	19,9	1,4	0,2	-
05.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	19,6	1,4	0,2	-
06.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,4	1,4	0,2	-
07.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	19,2	1,4	0,2	-
08.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	19,1	1,4	0,2	-
09.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,9	18,9	1,4	0,2	-
10.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,9	18,9	1,4	0,2	-
11.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,9	18,8	1,4	0,2	-
12.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,8	18,8	1,4	0,2	-
13.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,8	18,8	1,4	0,2	-
14.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	19	1,4	0,2	-
15.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	19,1	1,4	0,2	-
16.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	19	1,4	0,2	-
17.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,8	18,8	1,4	0,2	-
18.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,7	18,7	1,4	0,2	-
19.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,6	18,6	1,4	0,2	-
20.09.2022	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,6	18,6	1,4	0,2	-
Итого:	0	0	0	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	0	0,001	0,001	0,001	0,001	948,4	0,01
20.09.2022	0	0,001	0,001	0,001	0,001	1692,4	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2022 15:34:57