

#130744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана

Тельмана 48, Калининград

5154

8936

ТВ7

20108036

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,075	0	1,052	0	0	1,039	0	0	24	143	0	0	51,9	34,6	0,34	0,26	-
22.04.2025	0,077	0	0,984	0	0	0,971	0	0	24	143	0	0	54,3	35,4	0,35	0,26	-
23.04.2025	0,105	0	1,127	0	0	1,11	0	0	24	143	0	0	55,7	33,1	0,34	0,26	-
24.04.2025	0,092	0	1,053	0	0	1,038	0	0	24	143	0	0	55,1	33,8	0,34	0,26	-
25.04.2025	0,1	0	1,088	0	0	1,073	0	0	24	143	0	0	55,2	33	0,34	0,26	-
26.04.2025	0,079	0	0,978	0	0	0,965	0	0	24	143	0	0	54,2	34,7	0,34	0,26	-
27.04.2025	0,058	0	0,848	0	0	0,837	0	0	24	143	0	0	52,6	36,2	0,34	0,26	-
28.04.2025	0,099	0	1,133	0	0	1,117	0	0	24	143	0	0	55,5	34,4	0,34	0,26	-
29.04.2025	0,094	0	1,121	0	0	1,105	0	0	24	143	0	0	55,4	35,1	0,35	0,26	-
30.04.2025	0,095	0	1,12	0	0	1,104	0	0	24	143	0	0	55,6	34,9	0,35	0,26	-
01.05.2025	0,059	0	0,911	0	0	0,899	0	0	24	143	0	0	53,6	37,8	0,35	0,26	-
02.05.2025	0,085	0	1,056	0	0	1,041	0	0	24	143	0	0	54,8	35,3	0,35	0,26	-
03.05.2025	0,075	0	1,001	0	0	0,988	0	0	24	143	0	0	52,6	34,5	0,33	0,26	-
04.05.2025	0,058	0	0,865	0	0	0,854	0	0	23	143	0	1	53,1	37	0,35	0,26	-
05.05.2025	0,086	0	1,019	0	0	1,005	0	0	24	143	0	0	54,7	34,2	0,34	0,26	-
06.05.2025	0,082	0	1,075	0	0	1,062	0	0	24	143	0	0	52,3	33,9	0,34	0,26	-
07.05.2025	0,104	0	1,128	0	0	1,111	0	0	24	143	0	0	55,7	33,4	0,34	0,26	-
08.05.2025	0,061	0	0,88	0	0	0,869	0	0	24	143	0	0	53,5	36,6	0,34	0,26	-
09.05.2025	0,062	0	0,887	0	0	0,875	0	0	24	143	0	0	53,5	36,5	0,34	0,26	-
10.05.2025	0,084	0	1,013	0	0	0,999	0	0	24	143	0	0	54,9	34,8	0,34	0,26	-
11.05.2025	0,063	0	0,905	0	0	0,893	0	0	24	143	0	0	53,5	36,6	0,34	0,26	-
12.05.2025	0,107	0	1,145	0	0	1,128	0	0	24	143	0	0	56	33,4	0,34	0,26	-
13.05.2025	0,104	0	1,117	0	0	1,101	0	0	24	143	0	0	55,8	33,4	0,34	0,26	-
14.05.2025	0,104	0	1,114	0	0	1,098	0	0	24	143	0	0	55,5	33	0,34	0,26	-
15.05.2025	0,105	0	1,133	0	0	1,117	0	0	24	143	0	0	55,1	32,7	0,34	0,26	-
16.05.2025	0,099	0	1,104	0	0	1,089	0	0	24	143	0	0	54,8	33,2	0,34	0,26	-
17.05.2025	0,084	0	1,016	0	0	1,003	0	0	24	143	0	0	54,2	34,2	0,34	0,26	-
18.05.2025	0,062	0	0,889	0	0	0,877	0	0	24	143	0	0	53	36,2	0,34	0,26	-
19.05.2025	0,109	0	1,171	0	0	1,154	0	0	24	143	0	0	55,4	33	0,34	0,26	-
20.05.2025	0,096	0	1,053	0	0	1,039	0	0	24	143	0	0	54,9	32,9	0,34	0,26	-
Итого:	2,563	0	30,986	0	0	30,561	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,612																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	744,743	8780,674	0	0,316	8585,354	0	0,313	16061	196
20.05.2025	747,304	8811,66	0	0,316	8615,911	0	0,313	16780	197

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:00:01