

#6848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Адрес потребителя Тельмана 48, Калининград
Номер абонента 5154
Порядковый номер 8936
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,095	0	1,467	0	0	1,447	0	0	24	0	0	0	55,2	39,5	0,4	0,26	-
22.05.2021	0,071	0	1,29	0	0	1,273	0	0	24	0	0	0	54,2	40,9	0,4	0,27	14
23.05.2021	0,061	0	1,203	0	0	1,186	0	0	24	0	0	0	54	41,7	0,4	0,26	-
24.05.2021	0,082	0	1,392	0	0	1,372	0	0	24	0	0	0	54,7	40,4	0,4	0,26	-
25.05.2021	0,093	0	1,474	0	0	1,454	0	0	24	0	0	0	55	39,8	0,4	0,26	16
26.05.2021	0,095	0	1,476	0	0	1,455	0	0	24	0	0	0	54,9	39,4	0,4	0,26	-
27.05.2021	0,084	0	1,398	0	0	1,379	0	0	24	0	0	0	54,6	40	0,4	0,26	-
28.05.2021	0,09	0	1,456	0	0	1,436	0	0	24	0	0	0	54,7	39,7	0,4	0,26	-
29.05.2021	0,078	0	1,362	0	0	1,342	0	0	24	0	0	0	54,8	40,9	0,41	0,27	11
30.05.2021	0,063	0	1,154	0	0	1,137	0	0	24	0	0	0	55,2	42,1	0,42	0,27	12,3
31.05.2021	0,099	0	1,44	0	0	1,418	0	0	24	0	0	0	56,8	40,2	0,42	0,27	-
01.06.2021	0,096	0	1,416	0	0	1,396	0	0	24	0	0	0	56,6	40,2	0,42	0,26	16
02.06.2021	0,085	0	1,282	0	0	1,263	0	0	24	0	0	0	56,3	40,3	0,4	0,26	-
03.06.2021	0,093	0	1,345	0	0	1,325	0	0	24	0	0	0	56,8	40,1	0,4	0,26	-
04.06.2021	0,087	0	1,299	0	0	1,28	0	0	24	0	0	0	56,6	40,4	0,41	0,26	15
05.06.2021	0,072	0	1,202	0	0	1,185	0	0	24	0	0	0	56	41,4	0,41	0,26	-
06.06.2021	0,058	0	1,071	0	0	1,055	0	0	24	0	0	0	55,3	42,2	0,41	0,26	13,4
07.06.2021	0,075	0	1,204	0	0	1,186	0	0	24	0	0	0	56,1	41,1	0,41	0,26	22
08.06.2021	0,092	0	1,322	0	0	1,302	0	0	24	0	0	0	56,9	40,1	0,41	0,26	-
09.06.2021	0,077	0	1,322	0	0	1,304	0	0	24	0	0	0	55	41	0,4	0,26	18,8
10.06.2021	0,083	0	1,332	0	0	1,313	0	0	24	0	0	0	55,5	40,4	0,4	0,26	21
11.06.2021	0,084	0	1,325	0	0	1,306	0	0	24	0	0	0	55,7	40,3	0,41	0,26	-
12.06.2021	0,056	0	1,161	0	0	1,146	0	0	24	0	0	0	53,6	42	0,4	0,27	-
13.06.2021	0,057	0	1,162	0	0	1,147	0	0	24	0	0	0	54	42	0,41	0,27	-
14.06.2021	0,058	0	1,16	0	0	1,144	0	0	24	0	0	0	54,2	42,2	0,41	0,27	-
15.06.2021	0,09	0	1,477	0	0	1,457	0	0	24	0	0	0	55	40,2	0,41	0,27	-
16.06.2021	0,081	0	1,367	0	0	1,348	0	0	24	0	0	0	55,3	40,9	0,41	0,26	-
17.06.2021	0,082	0	1,36	0	0	1,34	0	0	24	0	0	0	55,3	40,7	0,41	0,26	-
18.06.2021	0,076	0	1,308	0	0	1,29	0	0	24	0	0	0	55,2	41,2	0,41	0,26	-
19.06.2021	0,063	0	1,223	0	0	1,206	0	0	24	0	0	0	55	42,4	0,42	0,26	-
20.06.2021	0,053	0	1,117	0	0	1,102	0	0	24	0	0	0	54,7	43,1	0,42	0,26	-
Итого:	2,429	0	40,567	0	0	39,994	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,58																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	401,235	4282,928	0	0,139	4185,198	0	0,137	7048	21
20.06.2021	403,664	4323,496	0	0,139	4225,191	0	0,137	7792	21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 8:00:49