

#88255#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Адрес потребителя Тельмана 48, Калининград
Номер абонента 5154
Порядковый номер 8936
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,105	0	1,468	0	0	1,445	0	0	24	134	0	0	57,5	40,3	0,34	0,25	-
22.05.2024	0,097	0	1,415	0	0	1,393	0	0	24	134	0	0	57,6	40,9	0,35	0,25	-
23.05.2024	0,094	0	1,415	0	0	1,394	0	0	24	134	0	0	57,2	41	0,34	0,25	-
24.05.2024	0,096	0	1,423	0	0	1,401	0	0	24	134	0	0	57,5	41,1	0,35	0,25	-
25.05.2024	0,08	0	1,311	0	0	1,291	0	0	24	134	0	0	56,8	41,9	0,35	0,25	-
26.05.2024	0,062	0	1,15	0	0	1,134	0	0	24	134	0	0	55,9	42,9	0,35	0,25	-
27.05.2024	0,094	0	1,411	0	0	1,389	0	0	24	134	0	0	57,3	41,1	0,35	0,25	-
28.05.2024	0,092	0	1,378	0	0	1,357	0	0	24	134	0	0	57,4	41,2	0,35	0,25	-
29.05.2024	0,085	0	1,328	0	0	1,308	0	0	24	134	0	0	57,2	41,6	0,35	0,25	-
30.05.2024	0,091	0	1,364	0	0	1,343	0	0	24	134	0	0	57,3	41,1	0,35	0,25	-
31.05.2024	0,084	0	1,311	0	0	1,291	0	0	24	134	0	0	57,2	41,6	0,35	0,25	-
01.06.2024	0,075	0	1,245	0	0	1,227	0	0	24	134	0	0	56,7	42,2	0,35	0,25	-
02.06.2024	0,06	0	1,139	0	0	1,122	0	0	24	134	0	0	56	43,2	0,35	0,25	-
03.06.2024	0,085	0	1,307	0	0	1,287	0	0	24	134	0	0	57,2	41,5	0,35	0,25	-
04.06.2024	0,091	0	1,345	0	0	1,324	0	0	24	134	0	0	57,3	40,9	0,34	0,25	-
05.06.2024	0,094	0	1,339	0	0	1,319	0	0	24	134	0	0	57,4	40,4	0,34	0,25	-
06.06.2024	0,092	0	1,337	0	0	1,317	0	0	24	134	0	0	57,4	40,7	0,34	0,25	-
07.06.2024	0,089	0	1,316	0	0	1,296	0	0	24	134	0	0	57,2	40,8	0,34	0,25	-
08.06.2024	0,081	0	1,266	0	0	1,247	0	0	24	134	0	0	56,8	41,2	0,34	0,25	-
09.06.2024	0,064	0	1,124	0	0	1,108	0	0	24	134	0	0	55,9	42,2	0,33	0,25	-
10.06.2024	0,108	0	1,428	0	0	1,405	0	0	24	134	0	0	58	39,6	0,34	0,25	-
11.06.2024	0,101	0	1,372	0	0	1,35	0	0	24	134	0	0	57,5	39,7	0,33	0,25	-
12.06.2024	0,064	0	1,129	0	0	1,112	0	0	24	134	0	0	55,9	42,1	0,33	0,25	-
13.06.2024	0,107	0	1,431	0	0	1,408	0	0	24	134	0	0	57,8	39,7	0,33	0,25	-
14.06.2024	0,101	0	1,386	0	0	1,365	0	0	24	134	0	0	57,6	39,9	0,33	0,25	-
15.06.2024	0,085	0	1,285	0	0	1,266	0	0	24	134	0	0	56,9	40,9	0,33	0,25	-
16.06.2024	0,062	0	1,111	0	0	1,095	0	0	24	134	0	0	55,7	42,2	0,33	0,25	-
17.06.2024	0,095	0	1,349	0	0	1,328	0	0	24	134	0	0	57,5	40,4	0,34	0,25	-
18.06.2024	0,087	0	1,294	0	0	1,275	0	0	24	134	0	0	57,1	40,7	0,33	0,25	-
19.06.2024	0,085	0	1,271	0	0	1,252	0	0	24	134	0	0	56,9	40,7	0,33	0,25	-
20.06.2024	0,081	0	1,257	0	0	1,238	0	0	24	134	0	0	56,7	41,1	0,33	0,25	-
Итого:	2,687	0	40,705	0	0	40,087	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,642																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	387,092	4586,804	0	0,137	4483,984	0	0,136	8024	193
20.06.2024	389,781	4627,509	0	0,137	4524,073	0	0,136	8768	193

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2024 7:30:44