

#6851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Адрес потребителя Тельмана 48, Калининград
Номер абонента 5154
Порядковый номер 8936
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.07.2021 | 0,054 | 0 | 1,083 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 42,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 22.07.2021 | 0,054 | 0 | 1,079 | 0 | 0 | 1,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 42,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 23.07.2021 | 0,054 | 0 | 1,082 | 0 | 0 | 1,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 42,1 | 0,41 | 0,26 | - |
| 24.07.2021 | 0,051 | 0 | 1,059 | 0 | 0 | 1,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 42,5 | 0,41 | 0,26 | - |
| 25.07.2021 | 0,05 | 0 | 1,051 | 0 | 0 | 1,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 42,3 | 0,41 | 0,26 | - |
| 26.07.2021 | 0,053 | 0 | 1,059 | 0 | 0 | 1,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 42,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 27.07.2021 | 0,053 | 0 | 1,074 | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 42,3 | 0,41 | 0,26 | - |
| 28.07.2021 | 0,056 | 0 | 1,088 | 0 | 0 | 1,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,5 | 0,42 | 0,26 | - |
| 29.07.2021 | 0,055 | 0 | 1,092 | 0 | 0 | 1,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 42,4 | 0,42 | 0,26 | - |
| 30.07.2021 | 0,055 | 0 | 1,107 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 42,2 | 0,42 | 0,26 | - |
| 31.07.2021 | 0,051 | 0 | 1,066 | 0 | 0 | 1,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 42,5 | 0,42 | 0,26 | - |
| 01.08.2021 | 0,052 | 0 | 1,072 | 0 | 0 | 1,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 42,4 | 0,42 | 0,26 | - |
| 02.08.2021 | 0,092 | 0 | 1,36 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39,6 | 0,42 | 0,26 | - |
| 03.08.2021 | 0,064 | 0 | 1,154 | 0 | 0 | 1,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 41,4 | 0,42 | 0,26 | - |
| 04.08.2021 | 0,023 | 0 | 4,449 | 0 | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 42,4 | 0,27 | 0,17 | - |
| 05.08.2021 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22,6 | 0,09 | 0,02 | - |
| 06.08.2021 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 21,5 | 22,1 | 0,09 | 0,02 | - |
| 07.08.2021 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 22,2 | 22,2 | 0,08 | 0,02 | - |
| 08.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21,5 | 21,2 | 0,08 | 0,02 | - |
| 09.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 20,9 | 20,9 | 0,09 | 0,02 | - |
| 10.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21,1 | 20,8 | 0,08 | 0,02 | - |
| 11.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21,1 | 20,6 | 0,08 | 0,02 | - |
| 12.08.2021 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21 | 20,3 | 0,08 | 0,02 | - |
| 13.08.2021 | 0,001 | 0 | 0,523 | 0 | 0,007 | 0,521 | 0 | 0,007 | 24 | 26 | 0 | 0 | 24,8 | 25,1 | 0,09 | 0,03 | - |
| 14.08.2021 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 22 | 21,5 | 0,2 | 0,13 | - |
| 15.08.2021 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 21,1 | 20,6 | 0,26 | 0,19 | - |
| 16.08.2021 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 24 | 42 | 0 | 0 | 20,7 | 20,3 | 0,25 | 0,17 | - |
| 17.08.2021 | 0,005 | 0 | 6,07 | 0 | 0 | 6,042 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 31,8 | 31,7 | 0,34 | 0,24 | - |
| 18.08.2021 | 0,021 | 0 | 1,365 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 0 | 24 | 53 | 0 | 0 | 56,5 | 52,7 | 0,41 | 0,26 | - |
| 19.08.2021 | 0,035 | 0 | 1,502 | 0 | 0 | 1,481 | 0 | 0 | 24 | 53 | 0 | 0 | 55 | 49,3 | 0,4 | 0,26 | - |
| 20.08.2021 | 0,039 | 0 | 1,421 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 24 | 53 | 0 | 0 | 55,7 | 49,1 | 0,42 | 0,27 | - |
| Итого: | 0,918 | 0 | 30,869 | 0 | 0,007 | 30,526 | 0 | 0,007 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,219 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2021 | 405,379 | 4357,134 | 0 | 0,139 | 4258,369 | 0 | 0,137 | 8512 | 21 |
| 20.08.2021 | 406,297 | 4388,001 | 0 | 0,146 | 4288,894 | 0 | 0,144 | 9256 | 21 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:54:47