

#92731#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Тельмана 48, Калининград
5154
8936
ТВ7
20108036
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,061	0	1,113	0	0	1,097	0	0	24	134	0	0	57	43,7	0,35	0,25	-
22.07.2024	0,06	0	1,068	0	0	1,052	0	0	24	134	0	0	56,5	43	0,35	0,25	-
23.07.2024	0,06	0	1,081	0	0	1,065	0	0	24	134	0	0	56,4	43	0,35	0,25	-
24.07.2024	0,06	0	1,079	0	0	1,064	0	0	24	134	0	0	56,5	42,9	0,35	0,25	-
25.07.2024	0,06	0	1,057	0	0	1,041	0	0	24	134	0	0	56,5	42,8	0,35	0,25	-
26.07.2024	0,06	0	1,059	0	0	1,044	0	0	24	134	0	0	56,3	42,7	0,34	0,25	-
27.07.2024	0,057	0	1,026	0	0	1,012	0	0	24	134	0	0	56,1	42,6	0,34	0,25	-
28.07.2024	0,057	0	1,022	0	0	1,007	0	0	24	134	0	0	55,9	42,3	0,33	0,25	-
29.07.2024	0,061	0	1,059	0	0	1,044	0	0	24	134	0	0	56,4	42,6	0,34	0,25	-
30.07.2024	0,062	0	1,092	0	0	1,075	0	0	24	134	0	0	56,5	42,7	0,34	0,25	-
31.07.2024	0,061	0	1,072	0	0	1,057	0	0	24	134	0	0	56,6	42,7	0,34	0,25	-
01.08.2024	0,086	0	1,224	0	0	1,206	0	0	24	134	0	0	57,7	40,7	0,34	0,25	-
02.08.2024	0,071	0	1,135	0	0	1,118	0	0	24	134	0	0	57	41,8	0,34	0,25	-
03.08.2024	0,058	0	1,038	0	0	1,022	0	0	24	134	0	0	56,2	42,5	0,34	0,25	-
04.08.2024	0,058	0	1,02	0	0	1,005	0	0	24	134	0	0	56,2	42,5	0,34	0,25	-
05.08.2024	0,069	0	1,115	0	0	1,099	0	0	24	134	0	0	56,8	41,7	0,34	0,25	-
06.08.2024	0,08	0	1,17	0	0	1,152	0	0	24	134	0	0	57,8	41,3	0,34	0,25	-
07.08.2024	0,035	0	0,849	0	0	0,84	0	0	24	134	0	0	47,9	38	0,14	0,11	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	22,7	22,1	0,01	0,01	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	22,5	21,8	0,01	0,01	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	22,3	21,7	0,01	0,01	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	22,2	21,6	0	0,01	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,9	21,3	0,01	0,01	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,8	21,2	0,01	0,01	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,5	20,9	0,01	0,01	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,4	20,8	0,01	0,01	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,3	20,8	0,02	0,03	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,3	20,8	0,24	0,24	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,3	20,8	0,25	0,25	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,3	20,7	0,26	0,26	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,3	20,7	0,33	0,33	-
Итого:	1,116	0	19,279	0	0	19	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,267																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	391,87	4662,728	0	0,137	4558,769	0	0,136	9488	193
20.08.2024	392,986	4682,008	0	0,137	4577,766	0	0,136	10232	193

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 14:42:12