

#95071#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Адрес потребителя Тельмана 48, Калининград
Номер абонента 5154
Порядковый номер 8936
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137	0	0	21,2	20,7	0,35	0,35	-
22.08.2024	0,026	0	0,508	0	0	0,503	0	0	24	137	0	0	49,1	36,9	0,34	0,32	-
23.08.2024	0,075	0	1,151	0	0	1,135	0	0	24	137	0	0	56,3	40,5	0,34	0,26	-
24.08.2024	0,059	0	1,037	0	0	1,022	0	0	24	137	0	0	55,6	41,7	0,34	0,27	-
25.08.2024	0,059	0	1,029	0	0	1,014	0	0	24	137	0	0	55,6	41,8	0,35	0,27	-
26.08.2024	0,084	0	1,198	0	0	1,18	0	0	24	137	0	0	57,1	40,2	0,34	0,27	-
27.08.2024	0,085	0	1,19	0	0	1,172	0	0	24	137	0	0	57,1	39,8	0,35	0,29	-
28.08.2024	0,095	0	1,255	0	0	1,236	0	0	24	137	0	0	57,5	39,3	0,34	0,28	-
29.08.2024	0,078	0	1,15	0	0	1,133	0	0	24	137	0	0	57,3	40,9	0,34	0,26	-
30.08.2024	0,079	0	1,145	0	0	1,128	0	0	24	137	0	0	57,6	40,8	0,34	0,26	-
31.08.2024	0,071	0	1,105	0	0	1,089	0	0	24	137	0	0	57	41,4	0,33	0,26	-
01.09.2024	0,066	0	1,071	0	0	1,054	0	0	24	137	0	0	56,8	41,9	0,34	0,26	-
02.09.2024	0,078	0	1,173	0	0	1,155	0	0	24	137	0	0	57,3	41,1	0,34	0,26	-
03.09.2024	0,086	0	1,225	0	0	1,206	0	0	24	137	0	0	57,9	40,8	0,34	0,26	-
04.09.2024	0,083	0	1,234	0	0	1,215	0	0	24	137	0	0	57,7	41,3	0,34	0,26	-
05.09.2024	0,092	0	1,292	0	0	1,272	0	0	24	137	0	0	58,1	40,8	0,34	0,26	-
06.09.2024	0,097	0	1,329	0	0	1,308	0	0	24	137	0	0	58,2	40,4	0,34	0,25	-
07.09.2024	0,069	0	1,118	0	0	1,101	0	0	24	137	0	0	57,2	42,2	0,34	0,25	-
08.09.2024	0,072	0	1,143	0	0	1,126	0	0	24	137	0	0	57,1	42	0,34	0,25	-
09.09.2024	0,099	0	1,309	0	0	1,288	0	0	24	137	0	0	58,4	40,1	0,34	0,25	-
10.09.2024	0,094	0	1,288	0	0	1,268	0	0	24	137	0	0	58,3	40,6	0,35	0,25	-
11.09.2024	0,086	0	1,278	0	0	1,258	0	0	24	137	0	0	57,6	41,3	0,35	0,25	-
12.09.2024	0,102	0	1,367	0	0	1,345	0	0	24	137	0	0	58,6	40,6	0,35	0,25	-
13.09.2024	0,104	0	1,384	0	0	1,362	0	0	24	137	0	0	58,7	40,5	0,35	0,25	-
14.09.2024	0,081	0	1,232	0	0	1,214	0	0	24	137	0	0	57,7	41,8	0,35	0,25	-
15.09.2024	0,064	0	1,088	0	0	1,072	0	0	24	137	0	0	57,1	42,8	0,35	0,25	-
16.09.2024	0,098	0	1,354	0	0	1,333	0	0	24	137	0	0	58,4	40,8	0,35	0,25	-
17.09.2024	0,096	0	1,358	0	0	1,336	0	0	24	137	0	0	58,5	41,3	0,35	0,25	-
18.09.2024	0,098	0	1,381	0	0	1,359	0	0	24	137	0	0	58,4	41,2	0,35	0,25	-
19.09.2024	0,1	0	1,375	0	0	1,353	0	0	24	137	0	0	58,7	41,1	0,35	0,25	-
20.09.2024	0,096	0	1,337	0	0	1,316	0	0	24	137	0	0	58,4	41	0,34	0,25	-
Итого:	2,472	0	36,104	0	0	35,553	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,59																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	392,986	4682,008	0	0,137	4577,766	0	0,136	10232	193
20.09.2024	395,457	4718,116	0	0,137	4613,319	0	0,136	10976	193

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:41:03