

# #16654#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Приход Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской  
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), МРОП  
Адрес потребителя Площадь Победы 2к1, Калининград (Выставочный центр)  
Номер абонента 3948  
Порядковый номер 7427  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 13013905  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,106	0	3,25	0	0	3,194	0	0	24	0	61,3	53,4	0,44	0,32	-
22.06.2022	0,098	0	3,127	0	0	3,073	0	0	24	0	61	53,4	0,44	0,32	-
23.06.2022	0,043	0	1,95	0	0	1,921	0	0	24	0	55,2	49,8	0,34	0,29	-
24.06.2022	0,097	0	3,066	0	0	3,014	0	0	24	0	61,1	53,5	0,43	0,32	-
25.06.2022	0,097	0	3,108	0	0	3,055	0	0	24	0	61	53,4	0,45	0,32	-
26.06.2022	0,097	0	3,109	0	0	3,056	0	0	24	0	61,1	53,5	0,45	0,32	-
27.06.2022	0,088	0	3,023	0	0	2,971	0	0	24	0	60,6	53,6	0,41	0,31	-
28.06.2022	0,085	0	2,885	0	0	2,836	0	0	24	0	60,7	53,6	0,45	0,32	-
29.06.2022	0,088	0	3,007	0	0	2,956	0	0	24	0	60,7	53,6	0,45	0,32	-
30.06.2022	0,089	0	3,026	0	0	2,974	0	0	24	0	60,7	53,6	0,44	0,33	-
01.07.2022	0,086	0	2,97	0	0	2,92	0	0	24	0	60,6	53,5	0,44	0,33	-
02.07.2022	0,091	0	3,089	0	0	3,036	0	0	24	0	60,7	53,6	0,44	0,33	-
03.07.2022	0,088	0	2,987	0	0	2,936	0	0	24	0	60,6	53,5	0,44	0,33	-
04.07.2022	0,087	0	2,977	0	0	2,927	0	0	24	0	60,6	53,6	0,44	0,33	-
05.07.2022	0,086	0	2,98	0	0	2,93	0	0	24	0	60,6	53,6	0,44	0,33	-
06.07.2022	0,08	0	2,928	0	0	2,879	0	0	24	0	60,4	53,7	0,44	0,33	-
07.07.2022	0,077	0	2,952	0	0	2,903	0	0	24	0	60,1	53,8	0,44	0,33	-
08.07.2022	0,081	0	3,132	0	0	3,08	0	0	24	0	60	53,8	0,44	0,33	-
09.07.2022	0,078	0	3,13	0	0	3,078	0	0	24	0	59,8	53,8	0,44	0,33	-
10.07.2022	0,081	0	3,191	0	0	3,139	0	0	24	0	59,8	53,7	0,44	0,33	-
11.07.2022	0,039	0	2,157	0	0	2,127	0	0	24	0	55	50,6	0,26	0,21	-
12.07.2022	0,086	0	3,426	0	0	3,369	0	0	24	0	59,9	53,8	0,44	0,33	-
13.07.2022	0,085	0	3,319	0	0	3,264	0	0	24	0	60	53,8	0,45	0,33	-
14.07.2022	0,085	0	3,325	0	0	3,27	0	0	24	0	59,9	53,7	0,45	0,33	-
15.07.2022	0,073	0	2,958	0	0	2,91	0	0	24	0	59,7	53,7	0,45	0,33	-
16.07.2022	0,082	0	3,215	0	0	3,162	0	0	22	2	59,9	53,7	0,45	0,33	-
17.07.2022	0,08	0	3,134	0	0	3,082	0	0	24	0	59,8	53,7	0,45	0,33	-
18.07.2022	0,084	0	3,293	0	0	3,238	0	0	24	0	59,9	53,8	0,45	0,33	-
19.07.2022	0,083	0	3,247	0	0	3,194	0	0	24	0	60	53,8	0,45	0,33	-
20.07.2022	0,08	0	3,23	0	0	3,177	0	0	24	0	59,8	53,8	0,45	0,33	-
Итого:	2,5	0	91,191	0	0	89,671	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,597														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	1992,997	61468,884	0	0,039	60208,779	0	0,039	25028	91
20.07.2022	1995,495	61560,072	0	0,039	60298,45	0	0,039	25746	93

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2022 13:53:35