

#16662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Приход Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), МРОП
Адрес потребителя Площадь Победы 2к1, Калининград (Выставочный центр)
Номер абонента 3948
Порядковый номер 7427
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 13013905
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,015	0	15,343	0	0	15,038	0	0	24	0	66,2	65,9	0,44	0,34	-
22.07.2021	0,014	0	15,641	0	0	15,332	0	0	24	0	65,9	65,7	0,44	0,33	-
23.07.2021	0,014	0	15,208	0	0	14,911	0	0	24	0	65,6	65,4	0,44	0,34	-
24.07.2021	0,013	0	14,844	0	0	14,55	0	0	24	0	66,1	65,9	0,44	0,34	-
25.07.2021	0,018	0	15,125	0	0	14,827	0	0	24	0	65,8	65,6	0,44	0,33	-
26.07.2021	0,015	0	15,402	0	0	15,097	0	0	24	0	66	65,8	0,44	0,33	-
27.07.2021	0,013	0	16,361	0	0	16,038	0	0	24	0	65,9	65,8	0,44	0,33	-
28.07.2021	0,013	0	16,144	0	0	15,819	0	0	24	0	66,6	66,4	0,44	0,33	-
29.07.2021	0,013	0	15,762	0	0	15,447	0	0	24	0	66,3	66,1	0,44	0,33	-
30.07.2021	0,011	0	15,5	0	0	15,194	0	0	24	0	65,9	65,7	0,44	0,33	-
31.07.2021	0,011	0	16,277	0	0	15,954	0	0	24	0	66	65,9	0,45	0,33	-
01.08.2021	0,016	0	15,276	0	0	14,976	0	0	24	0	65,8	65,6	0,45	0,33	-
02.08.2021	0,016	0	15,119	0	0	14,819	0	0	24	0	66,1	65,8	0,44	0,33	-
03.08.2021	0,014	0	14,689	0	0	14,396	0	0	24	0	66,2	66	0,44	0,33	-
04.08.2021	0,001	0	5,011	0	0	4,937	0	0	24	0	56,2	56,1	0,22	0,2	-
05.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,9	30,7	0,12	0,12	-
06.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,3	28,8	0,12	0,12	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,6	27,8	0,12	0,12	-
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	26,7	0,1	0,1	-
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,8	25,8	0,07	0,07	-
10.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,3	25,2	0,09	0,1	-
11.08.2021	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	25,1	25	0,15	0,16	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	24,6	0,24	0,24	-
13.08.2021	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	24,2	24,1	0,21	0,21	-
14.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,4	25,1	0,22	0,22	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,1	25	0,25	0,25	-
16.08.2021	0	0	0,275	0	0	0,275	0	0	24	0	23,4	23,4	0,25	0,25	-
17.08.2021	0,005	0	7,332	0	0	7,243	0	0	24	0	48,4	48,3	0,33	0,3	-
18.08.2021	0,021	0	15,348	0	0	15,033	0	0	24	0	67,2	66,9	0,42	0,31	-
19.08.2021	0,014	0	16,216	0	0	15,894	0	0	24	0	66,2	66	0,43	0,32	-
20.08.2021	0,014	0	15,476	0	0	15,165	0	0	24	0	66,5	66,3	0,43	0,32	-
Итого:	0,251	0	276,366	0	0	270,962	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,06														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1661,22	54376,099	0	0,023	53282,86	0	0,023	16998	81
20.08.2021	1661,472	54652,466	0	0,023	53553,823	0	0,023	17742	81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:16:03