

# #16646#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 89, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7590  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16031227  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,984	0	129,54	0	0	128,481	0	0	24	0	0	0	42,3	34,9	0,46	0,36	4,6
25.02.2021	3,575	0	129,47	0	0	128,496	0	0	24	0	0	0	40,9	34,2	0,44	0,34	8,2
26.02.2021	4,361	0	129,786	0	0	128,64	0	0	24	0	0	0	43,7	35,6	0,45	0,35	10,7
27.02.2021	5,27	0	129,908	0	0	128,519	0	0	24	0	0	0	48	38,2	0,45	0,36	4,9
28.02.2021	5,631	0	129,906	0	0	128,413	0	0	24	0	0	0	49,8	39,3	0,45	0,36	3,2
01.03.2021	5,863	0	129,97	0	0	128,426	0	0	24	0	0	0	50,7	39,8	0,45	0,35	3
02.03.2021	5,582	0	129,89	0	0	128,436	0	0	24	0	0	0	49,2	38,8	0,45	0,35	2,5
03.03.2021	6,024	0	129,938	0	0	128,356	0	0	24	0	0	0	51,1	39,9	0,44	0,35	3,2
04.03.2021	6,244	0	129,964	0	0	128,327	0	0	24	0	0	0	52,1	40,5	0,45	0,35	1,3
05.03.2021	6,828	0	130,056	0	0	128,25	0	0	24	0	0	0	54,7	42	0,45	0,35	1,3
06.03.2021	6,587	0	130,068	0	0	128,31	0	0	24	0	0	0	53,8	41,6	0,45	0,35	-0,7
07.03.2021	6,37	0	130,031	0	0	128,377	0	0	24	0	0	0	52,3	40,5	0,45	0,35	1,4
08.03.2021	7,076	0	130,149	0	0	128,29	0	0	24	0	0	0	55,5	42,3	0,45	0,36	1,7
09.03.2021	7,096	0	130,125	0	0	128,237	0	0	24	0	0	0	55,9	42,7	0,44	0,35	0
10.03.2021	6,788	0	130,102	0	0	128,304	0	0	24	0	0	0	54,6	42	0,44	0,35	-1,7
11.03.2021	7,091	0	130,169	0	0	128,29	0	0	24	0	0	0	55,9	42,7	0,45	0,36	-0,7
12.03.2021	5,315	0	129,965	0	0	128,56	0	0	24	0	0	0	48,3	38,4	0,44	0,35	-0,8
13.03.2021	5,069	0	128,629	0	0	127,294	0	0	24	0	0	0	47,3	37,8	0,36	0,26	4,6
14.03.2021	5,436	0	124,738	0	0	123,363	0	0	24	0	0	0	48,8	38,3	0,46	0,37	4,9
15.03.2021	5,471	0	130,299	0	0	128,863	0	0	24	0	0	0	48,7	38,6	0,46	0,37	3,7
16.03.2021	5,449	0	130,185	0	0	128,755	0	0	24	0	0	0	48,6	38,5	0,46	0,37	3,2
17.03.2021	6,149	0	130,253	0	0	128,623	0	0	24	0	0	0	51,9	40,5	0,47	0,38	2,5
18.03.2021	6,538	0	130,479	0	0	128,738	0	0	24	0	0	0	53,8	41,7	0,47	0,38	1,6
19.03.2021	7,197	0	131,113	0	0	129,192	0	0	24	0	0	0	56,2	43	0,47	0,38	1
20.03.2021	7,304	0	130,081	0	0	128,123	0	0	24	0	0	0	57,1	43,5	0,46	0,37	-1,1
21.03.2021	6,419	0	128,931	0	0	127,239	0	0	24	0	0	0	53,2	41,1	0,45	0,36	-1,1
22.03.2021	5,691	0	128,807	0	0	127,292	0	0	24	0	0	0	50,3	39,6	0,44	0,34	1,8
23.03.2021	4,787	0	130,033	0	0	128,768	0	0	24	0	0	0	45,8	36,9	0,44	0,34	2,6
Итого:	165,195	0	3632,585	0	0	3588,962	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,456																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	647,776	11710,74	0	0	11541,264	0	0	2172	788
23.03.2021	812,97	15343,323	0	0	15130,225	0	0	2844	788

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2021 13:59:29