

#16645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 89, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7590
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16031227
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	4,219	0	109,388	0	0	108,311	0	0	24	0	0	0	46,2	36,9	0,41	0,33	3,9
25.03.2021	3,946	0	115,849	0	0	114,879	0	0	24	2	0	0	42,7	34,5	0,44	0,37	4,8
26.03.2021	4,112	0	115,329	0	0	114,321	0	0	24	2	0	0	43,6	35	0,45	0,37	6,9
27.03.2021	3,905	0	117,13	0	0	116,16	0	0	24	2	0	0	42,7	34,6	0,44	0,36	5,1
28.03.2021	4,073	0	117,74	0	0	116,719	0	0	24	2	0	0	43,4	35,1	0,45	0,37	8,7
29.03.2021	3,937	0	116,611	0	0	115,63	0	0	24	2	0	0	43	34,9	0,43	0,36	5,8
30.03.2021	3,397	0	115,199	0	0	114,36	0	0	24	2	0	0	40,2	33,1	0,42	0,34	7,8
31.03.2021	3,388	0	115,181	0	0	114,328	0	0	24	2	0	0	40,4	33,4	0,42	0,34	9,8
01.04.2021	4,248	0	115,491	0	0	114,458	0	0	24	2	0	0	44,2	35,3	0,44	0,36	8,7
02.04.2021	4,539	0	115,589	0	0	114,476	0	0	24	2	0	0	45,6	36,1	0,45	0,38	4,7
03.04.2021	4,854	0	115,66	0	0	114,466	0	0	24	2	0	0	47,2	37,1	0,46	0,39	3,8
04.04.2021	4,409	0	115,565	0	0	114,491	0	0	24	2	0	0	45	35,8	0,45	0,38	3,8
05.04.2021	4,814	0	115,588	0	0	114,417	0	0	24	2	0	0	46,9	36,8	0,46	0,38	4,2
06.04.2021	4,948	0	115,331	0	0	114,148	0	0	24	2	0	0	47	36,7	0,46	0,38	2,7
07.04.2021	5,005	0	115,007	0	0	113,822	0	0	24	2	0	0	47,1	36,6	0,46	0,38	2,6
08.04.2021	4,671	0	114,815	0	0	113,702	0	0	24	2	0	0	45,7	35,9	0,45	0,37	2,8
09.04.2021	4,264	0	114,799	0	0	113,76	0	0	24	2	0	0	44,2	35,2	0,44	0,36	4,3
10.04.2021	4,239	0	114,762	0	0	113,758	0	0	24	2	0	0	43,7	34,8	0,44	0,37	7,2
11.04.2021	3,657	0	115,109	0	0	114,193	0	0	24	2	0	0	41,3	33,7	0,43	0,36	4,9
12.04.2021	3,629	0	116,14	0	0	115,233	0	0	24	2	0	0	41,5	33,9	0,43	0,36	10,3
13.04.2021	4,195	0	116,055	0	0	115,014	0	0	24	2	0	0	44,3	35,6	0,45	0,38	7,7
14.04.2021	4,411	0	115,849	0	0	114,766	0	0	24	2	0	0	45,1	35,9	0,46	0,39	4,7
15.04.2021	4,186	0	115,685	0	0	114,648	0	0	24	2	0	0	44,2	35,5	0,45	0,38	4,1
16.04.2021	4,021	0	115,619	0	0	114,64	0	0	24	2	0	0	42,9	34,6	0,45	0,37	5,8
17.04.2021	3,607	0	115,544	0	0	114,638	0	0	24	2	0	0	41,6	34	0,44	0,36	5,6
18.04.2021	2,787	0	115,725	0	0	114,976	0	0	24	2	0	0	37,8	32,1	0,43	0,35	8,3
19.04.2021	2,787	0	116,268	0	0	115,498	0	0	24	2	0	0	38,3	32,6	0,43	0,35	10,4
20.04.2021	2,998	0	116,351	0	0	115,523	0	0	24	2	0	0	39,8	33,6	0,43	0,35	11
21.04.2021	3,338	0	116,141	0	0	115,234	0	0	24	2	0	0	41,5	34,5	0,43	0,36	9,9
22.04.2021	4,054	0	116,066	0	0	115,023	0	0	24	2	0	0	44,2	35,8	0,45	0,37	8,6
23.04.2021	4,241	0	115,842	0	0	114,767	0	0	24	2	0	0	44,9	36,1	0,45	0,37	4,6
Итого:	124,879	0	3581,428	0	0	3550,359	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,827																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2021	812,97	15343,323	0	0	15130,225	0	0	2844	788
23.04.2021	937,85	18924,75	0	0	18680,585	0	0	3588	788

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:15:12