

#126521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 89, Калининград

4395

7590

ТВ7 (АСЦП)

16031227

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 4,398   | 0         | 86,139   | 0       | 0       | 85,245   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,4   | 35     | 0,5     | 0,46    | -           |
| 25.03.2025 | 4,384   | 0         | 86,129   | 0       | 0       | 85,238   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,3   | 35     | 0,5     | 0,46    | -           |
| 26.03.2025 | 4,338   | 0         | 86,111   | 0       | 0       | 85,221   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,3   | 35,1   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 27.03.2025 | 4,363   | 0         | 86,12    | 0       | 0       | 85,237   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,2   | 35     | 0,5     | 0,46    | -           |
| 28.03.2025 | 4,36    | 0         | 86,128   | 0       | 0       | 85,23    | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,6   | 35,4   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 29.03.2025 | 4,308   | 0         | 86,145   | 0       | 0       | 85,234   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,9   | 35,8   | 0,49    | 0,46    | -           |
| 30.03.2025 | 4,239   | 0         | 86,126   | 0       | 0       | 85,219   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,7   | 35,8   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 31.03.2025 | 4,253   | 0         | 86,114   | 0       | 0       | 85,218   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 35,6   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 01.04.2025 | 4,241   | 0         | 86,114   | 0       | 0       | 85,231   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,1   | 35,2   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 02.04.2025 | 4,212   | 0         | 86,118   | 0       | 0       | 85,238   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,1   | 35,3   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 03.04.2025 | 3,689   | 0         | 86,009   | 0       | 0       | 85,216   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,9   | 34,6   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 04.04.2025 | 3,551   | 0         | 85,982   | 0       | 0       | 85,223   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,1   | 34,1   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 05.04.2025 | 3,694   | 0         | 85,999   | 0       | 0       | 85,235   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,1   | 33,7   | 0,5     | 0,46    | -           |
| 06.04.2025 | 3,96    | 0         | 86,036   | 0       | 0       | 85,256   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,5   | 33,4   | 0,5     | 0,47    | -           |
| 07.04.2025 | 3,911   | 0         | 86,043   | 0       | 0       | 85,275   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,1   | 33,1   | 0,5     | 0,47    | -           |
| 08.04.2025 | 3,913   | 0         | 86,05    | 0       | 0       | 85,283   | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,2   | 33,2   | 0,51    | 0,47    | -           |
| 09.04.2025 | 3,782   | 0         | 85,984   | 0       | 0       | 85,234   | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,6   | 33     | 0,49    | 0,45    | -           |
| 10.04.2025 | 4,855   | 0         | 86,196   | 0       | 0       | 85,244   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,6   | 35     | 0,47    | 0,44    | -           |
| 11.04.2025 | 5,128   | 0         | 86,279   | 0       | 0       | 85,233   | 0      | 0      | 24       | 0       | 51     | 36,7   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 12.04.2025 | 4,92    | 0         | 86,249   | 0       | 0       | 85,244   | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,2   | 36,4   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 13.04.2025 | 4,876   | 0         | 86,274   | 0       | 0       | 85,24    | 0      | 0      | 24       | 0       | 50,9   | 37,2   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 14.04.2025 | 2,513   | 0         | 53,018   | 0       | 0       | 52,439   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,4   | 37     | 0,42    | 0,39    | -           |
| Итого:     | 91,888  | 0         | 1861,363 | 0       | 0       | 1842,433 | 0      | 0      | 528      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 21,947  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 1463,505 | 14490,745 | 0      | 0      | 13467,832 | 0     | 0     | 3927    | 695    |
| 14.04.2025 | 1555,393 | 16352,105 | 0      | 0      | 15310,267 | 0     | 0     | 4455    | 695    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:37:44