

#101703#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/24г.-25/10/24г.

Абонент:гайдара 89

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

tхв: не исп.

Серийный номер 16031227, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x6139

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.24 23	48,68	37,93	10,74	5,3	4,85	88,545	87,574	0,941	24	0	
23.10.24 23	47,54	37,33	10,21	5,38	4,93	88,179	87,259	0,891	24	0	
24.10.24 23	47,79	37,14	10,65	5,36	4,92	88,118	87,191	0,928	24	0	
25.10.24 23	47,18	36,04	11,15	5,35	4,91	89,423	88,507	0,986	24	0	
Итого/Средн	47,8	37,11	10,69	5,35	4,9	354,264	350,532	3,746	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.10.24 23	1068,859	1058,015	10,788	463	487
25.10.24 23	1423,123	1408,547	14,534	559	487
Итого	354,264	350,532	3,746	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/10/24г.-23/11/24г.

Абонент:гайдара 89

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

tхв: не исп.

Серийный номер 16031227, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x6139

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.24 23	47,3	36,18	11,12	5,37	4,93	89,39	88,467	0,984	24	0	
27.10.24 23	47,5	36,42	11,08	5,37	4,93	89,308	88,38	0,979	24	0	
28.10.24 23	47,23	36,33	10,9	5,44	5	89,478	88,554	0,965	24	0	

29.10.24 23	46,92	36,23	10,69	5,53	5,1	89,29	88,386	0,944	24	0
30.10.24 23	46,64	36,11	10,53	5,54	5,1	89,202	88,311	0,93	24	0
31.10.24 23	46,07	35,67	10,4	5,52	5,08	89,13	88,263	0,917	24	0
01.11.24 23	46,42	35,87	10,55	5,53	5,09	89,009	88,124	0,929	24	0
02.11.24 23	45,92	35,49	10,43	5,48	5,04	88,804	87,944	0,917	24	0
03.11.24 23	45,52	34,93	10,58	5,49	5,05	88,796	87,949	0,931	24	0
04.11.24 23	45,05	34,72	10,34	5,45	5,01	88,765	87,933	0,908	24	0
05.11.24 23	46,46	35,21	11,25	5,31	4,89	88,779	87,902	0,989	24	0
06.11.24 23	47,9	35,97	11,92	5,18	4,74	88,836	87,897	1,047	24	0
07.11.24 23	48,34	36,04	12,3	5,07	4,64	88,969	88,01	1,082	24	0
08.11.24 23	48,97	36,48	12,49	5,12	4,69	88,969	87,983	1,098	24	0
09.11.24 23	47,66	35,71	11,95	5,18	4,76	88,802	87,872	1,05	24	0
10.11.24 23	47,59	35,15	12,44	5,11	4,69	89,167	88,234	1,098	24	0
11.11.24 23	51,2	36,73	14,48	4,97	4,54	89,531	88,445	1,28	24	0
12.11.24 23	51,69	36,98	14,71	4,88	4,46	89,597	88,49	1,301	24	0
13.11.24 23	52,75	37,41	15,35	4,81	4,4	89,277	88,123	1,352	24	0
14.11.24 23	50,65	36,52	14,13	4,63	4,23	88,556	87,504	1,236	24	0
15.11.24 23	49,83	36,1	13,73	4,64	4,24	87,78	86,77	1,191	24	0
16.11.24 23	49,89	36,23	13,66	4,65	4,26	87,95	86,94	1,187	24	0
17.11.24 23	49,51	36	13,51	4,65	4,26	87,596	86,601	1,17	24	0
18.11.24 23	49,52	35,75	13,77	5,27	4,89	87,016	86,032	1,184	24	0
19.11.24 23	51,24	36,38	14,86	5,95	5,57	87,024	85,969	1,277	24	0
20.11.24 23	51,64	36,75	14,89	5,92	5,54	87,631	86,552	1,288	24	0
21.11.24 23	53,8	37,47	16,33	5,93	5,54	88,065	86,883	1,419	24	0
22.11.24 23	57,53	39,22	18,32	5,68	5,28	88,359	87,009	1,593	24	0
23.11.24 23	56,05	38,5	17,55	5,93	5,54	88,135	86,862	1,524	24	0
Итого/Средн	49,19	36,29	12,89	5,3	4,88	2571,212	2542,389	32,769	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	мЗ	т	Гкал	ч	ч
25.10.24 23	1423,123	1408,547	14,534	559	487
23.11.24 23	3994,335	3950,936	47,308	1255	487
Итого	2571,213	2542,389	32,769	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта

