

#65026#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 09.01.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 89, Калининград
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 16031227	Показания прибора, ГДж 09.01.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.12.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3493,205	3371,87	121.335	28.98

Подпись исполнителя _____



с 10.01.24 не поверка



#64803#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 09.01.2024.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7590
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16031227
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	6,612	0	103,433	0	0	101,975	0	0	24	118	0	0	55,2	39,7	0,51	0,44
25.12.2023	-	4,661	0	103,152	0	0	102,147	0	0	24	118	0	0	46	35,1	0,52	0,44
26.12.2023	-	5,185	0	103,265	0	0	102,163	0	0	24	118	0	0	48,1	36	0,51	0,43
27.12.2023	-	5,782	0	103,285	0	0	102,045	0	0	24	118	0	0	50,9	37,4	0,51	0,43
28.12.2023	-	5,772	0	103,244	0	0	101,974	0	0	24	118	0	0	51,5	38	0,51	0,43
29.12.2023	-	4,519	0	103,099	0	0	102,14	0	0	24	118	0	0	45,1	34,5	0,51	0,43
30.12.2023	-	5,045	0	103,375	0	0	102,293	0	0	24	118	0	0	47,6	35,9	0,51	0,43
31.12.2023	-	5,534	0	103,465	0	0	102,269	0	0	24	118	0	0	50	37,1	0,51	0,43
01.01.2024	-	6,466	0	103,625	0	0	102,199	0	0	24	118	0	0	54,5	39,4	0,51	0,43
02.01.2024	-	7,422	0	103,787	0	0	102,144	0	0	24	118	0	0	58,7	41,3	0,51	0,43
03.01.2024	-	8,68	0	103,995	0	0	102,051	0	0	24	118	0	0	64,1	43,8	0,51	0,44
04.01.2024	-	9,534	0	104,088	0	0	101,915	0	0	24	118	0	0	68	45,7	0,51	0,44
05.01.2024	-	7,502	0	103,705	0	0	102,018	0	0	24	118	0	0	59,3	41,8	0,51	0,43
06.01.2024	-	7,539	0	103,754	0	0	102,105	0	0	24	118	0	0	58,7	41,1	0,51	0,44
07.01.2024	-	10,256	0	104,23	0	0	101,922	0	0	24	118	0	0	70,2	46,2	0,51	0,43
08.01.2024	-	10,69	0	104,158	0	0	101,776	0	0	24	118	0	0	71,5	46,5	0,51	0,43
09.01.2024	-	10,136	0	103,966	0	0	101,698	0	0	24	118	0	0	69,8	46	0,5	0,43
Итого:	-	121,335	0	1761,626	0	0	1734,834	0	0	408	2006	0	0	57,01	40,32	0,51	0,43

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2023	3371,87	71980,279	0	0	71105,002	0	0	23354	4398
09.01.2024	3493,205	73741,904	0	0	72839,832	0	0	23762	4398

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____