

#16623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 16.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Красноярская 2-4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7508
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205594
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,653	-0,033	309,24	308,12	302,11	303,04	-0,93	24	0	0	71,9	59,7	12,24	0,74	0,53	8,2
25.02.2021	3,32	-0,051	385,9	385,26	377,52	378,73	-1,21	24	0	0	69,6	60,7	8,95	0,73	0,54	10,7
26.02.2021	3,674	-0,044	345,29	344,43	337,64	338,82	-1,18	24	0	0	70,5	59,4	11,05	0,73	0,54	4,9
27.02.2021	3,79	-0,032	334,05	332,86	326,3	327,24	-0,94	24	0	0	72,2	60,4	11,75	0,73	0,54	3,2
28.02.2021	4,281	-0,039	362,57	361,16	354,1	355,11	-1,01	24	0	0	72,6	60,3	12,22	0,73	0,54	3
01.03.2021	4,488	-0,043	313,56	312,11	305,81	306,93	-1,12	24	0	0	74,8	59,9	14,84	0,73	0,54	2,5
02.03.2021	4,334	-0,052	317,36	316,17	309,71	310,98	-1,27	24	0	0	73,8	59,6	14,2	0,73	0,54	3,2
03.03.2021	4,383	-0,049	266,84	265,44	259,83	261,02	-1,19	24	0	0	77,3	60,2	17,09	0,73	0,54	1,3
04.03.2021	4,496	-0,047	289,08	287,6	281,6	282,73	-1,13	24	0	0	76,7	60,5	16,15	0,73	0,54	1,3
05.03.2021	4,595	-0,037	239,12	237,49	232,6	233,66	-1,06	24	0	0	79	59,1	19,97	0,73	0,54	-0,7
06.03.2021	4,583	-0,035	279,65	277,98	272,23	273,24	-1,01	24	0	0	77,8	60,8	17,02	0,74	0,54	1,4
07.03.2021	4,729	-0,039	328,08	326,31	319,38	320,42	-1,04	24	0	0	77,6	62,7	14,97	0,73	0,55	1,7
08.03.2021	4,951	-0,037	299,5	297,53	291,38	292,34	-0,96	24	0	0	78,7	61,6	17,14	0,73	0,54	0
09.03.2021	4,405	-0,027	205,65	203,9	199,72	200,58	-0,86	24	0	0	81,4	59,2	22,25	0,74	0,54	-1,7
10.03.2021	4,657	-0,038	242,77	241,01	235,89	236,93	-1,04	24	0	0	80,6	60,6	19,95	0,74	0,54	-0,7
11.03.2021	5,038	-0,042	267,59	265,74	260,09	261,2	-1,11	24	0	0	80,4	60,8	19,56	0,74	0,54	-0,8
12.03.2021	4,172	-0,034	297,61	296,17	290,11	291,07	-0,96	24	0	0	75,6	61,1	14,55	0,74	0,54	4,6
13.03.2021	3,936	-0,029	319,99	318,63	312,33	313,19	-0,86	24	0	0	73,6	60,8	12,73	0,73	0,54	4,9
14.03.2021	4,532	-0,045	377,61	376,19	368,78	369,93	-1,15	24	0	0	72,5	60,1	12,44	0,74	0,55	3,7
15.03.2021	4,277	-0,059	366,71	365,64	358,05	359,41	-1,36	24	0	0	72,9	60,8	12,14	0,65	0,49	3,2
16.03.2021	2,91	-0,032	271,6	271,03	265,75	266,83	-1,08	24	0	0	68,5	57,3	11,17	0,73	0,54	-
Итого:	89,204	0	6419,77	6390,77	6260,93	6283,4	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,204															

Общее время работы системы, ч 504
Период нормальной работы системы, ч 504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	760,368	53634,77	52039,53	52328,84	51153,68
16.03.2021	849,572	60054,54	58430,3	58589,77	57437,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 19.03.2021 14:05:30