

#16625#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Красная 2-4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7508
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205594
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2021 | 3,653 | -0,033 | 309,24 | 308,12 | 302,11 | 303,04 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 59,7 | 12,24 | 0,74 | 0,53 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 3,32 | -0,051 | 385,9 | 385,26 | 377,52 | 378,73 | -1,21 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 60,7 | 8,95 | 0,73 | 0,54 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 3,674 | -0,044 | 345,29 | 344,43 | 337,64 | 338,82 | -1,18 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 59,4 | 11,05 | 0,73 | 0,54 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 3,79 | -0,032 | 334,05 | 332,86 | 326,3 | 327,24 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 60,4 | 11,75 | 0,73 | 0,54 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 4,281 | -0,039 | 362,57 | 361,16 | 354,1 | 355,11 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 60,3 | 12,22 | 0,73 | 0,54 | 3 |
| 01.03.2021 | 4,488 | -0,043 | 313,56 | 312,11 | 305,81 | 306,93 | -1,12 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 59,9 | 14,84 | 0,73 | 0,54 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 4,334 | -0,052 | 317,36 | 316,17 | 309,71 | 310,98 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 59,6 | 14,2 | 0,73 | 0,54 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 4,383 | -0,049 | 266,84 | 265,44 | 259,83 | 261,02 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 60,2 | 17,09 | 0,73 | 0,54 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 4,496 | -0,047 | 289,08 | 287,6 | 281,6 | 282,73 | -1,13 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 60,5 | 16,15 | 0,73 | 0,54 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 4,595 | -0,037 | 239,12 | 237,49 | 232,6 | 233,66 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 79 | 59,1 | 19,97 | 0,73 | 0,54 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 4,583 | -0,035 | 279,65 | 277,98 | 272,23 | 273,24 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 60,8 | 17,02 | 0,74 | 0,54 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 4,729 | -0,039 | 328,08 | 326,31 | 319,38 | 320,42 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 62,7 | 14,97 | 0,73 | 0,55 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 4,951 | -0,037 | 299,5 | 297,53 | 291,38 | 292,34 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 61,6 | 17,14 | 0,73 | 0,54 | 0 |
| 09.03.2021 | 4,405 | -0,027 | 205,65 | 203,9 | 199,72 | 200,58 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 59,2 | 22,25 | 0,74 | 0,54 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 4,657 | -0,038 | 242,77 | 241,01 | 235,89 | 236,93 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 60,6 | 19,95 | 0,74 | 0,54 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 5,038 | -0,042 | 267,59 | 265,74 | 260,09 | 261,2 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 60,8 | 19,56 | 0,74 | 0,54 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 4,172 | -0,034 | 297,61 | 296,17 | 290,11 | 291,07 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 61,1 | 14,55 | 0,74 | 0,54 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 3,936 | -0,029 | 319,99 | 318,63 | 312,33 | 313,19 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 60,8 | 12,73 | 0,73 | 0,54 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 4,532 | -0,045 | 377,61 | 376,19 | 368,78 | 369,93 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 60,1 | 12,44 | 0,74 | 0,55 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 4,277 | -0,059 | 366,71 | 365,64 | 358,05 | 359,41 | -1,36 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 60,8 | 12,14 | 0,65 | 0,49 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 2,91 | -0,032 | 271,6 | 271,03 | 265,75 | 266,83 | -1,08 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 57,3 | 11,17 | 0,73 | 0,54 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 4,163 | -0,031 | 316,8 | 315,37 | 309,09 | 310,02 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 60,6 | 13,61 | 0,72 | 0,54 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 4,522 | -0,038 | 330,21 | 328,57 | 321,92 | 322,91 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 61,2 | 14,19 | 0,73 | 0,54 | 1 |
| 19.03.2021 | 4,944 | -0,033 | 322,86 | 320,86 | 314,09 | 315,02 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 62,8 | 15,86 | 0,73 | 0,55 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 5,238 | -0,026 | 324,02 | 321,69 | 315,03 | 315,85 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 63 | 16,74 | 0,74 | 0,54 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 4,442 | -0,013 | 282,99 | 280,95 | 275,3 | 275,88 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 62,6 | 16,19 | 0,74 | 0,53 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 4,082 | -0,016 | 276,58 | 274,87 | 269,46 | 270,12 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 61,4 | 15,25 | 0,75 | 0,53 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 4,019 | -0,026 | 351,04 | 349,5 | 342,39 | 343,18 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 62,9 | 11,83 | 0,75 | 0,53 | - |
| Итого: | 120,614 | 0 | 8624,27 | 8582,58 | 8408,21 | 8436,38 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 120,614 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2021 | 760,368 | 53634,77 | 52039,53 | 52328,84 | 51153,68 |
| 23.03.2021 | 880,982 | 62259,04 | 60622,11 | 60737,05 | 59590,06 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 8:59:21