

#82548#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Красноярская 2-4, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205594	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3706,705	3663,69	43.015

Подпись исполнителя _____



#82137#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7508
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205594
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	3,297	-0,029	537,21	535,94	524,73	525,56	-0,83	24	0	1	72	65,5	6,47	0,75	0,71
25.04.2024	6,4	3,12	-0,042	537,78	536,93	525,65	526,65	-1	24	0	1	71	65	6,06	1,3	0,71
26.04.2024	7,8	2,899	-0,106	542,73	543,22	531,05	533,09	-2,04	24	0	0	69,7	64,1	5,59	1,24	0,7
27.04.2024	12,1	2,499	-0,247	563,98	566,81	551,78	555,98	-4,2	24	0	0	69,8	64,9	4,92	1,14	0,68
28.04.2024	14,6	2,413	-0,239	602,28	604,92	588,89	592,86	-3,97	24	0	0	70,8	66,4	4,46	1,15	0,68
29.04.2024	16,9	2,381	-0,192	626,86	628,71	612,41	615,6	-3,19	24	0	0	72,2	68,1	4,14	1,31	0,68
30.04.2024	16,1	2,332	-0,176	643,5	645,13	628,22	631,1	-2,88	24	0	0	73,6	69,7	3,9	1,21	0,66
01.05.2024	-	2,148	-0,141	595,7	596,93	581,81	584,22	-2,41	24	0	0	72,7	68,8	3,87	0,73	0,62
02.05.2024	-	2,04	-0,092	401,19	401,75	392,3	394,08	-1,78	24	0	0	70,3	64,8	5,47	0,59	0,6
03.05.2024	-	1,549	-0,082	337,95	338,52	329,53	331,06	-1,53	24	0	0	75	70	5,03	0,67	0,6
04.05.2024	-	0,96	-0,06	292,06	292,82	285,9	287,22	-1,32	24	0	0	68,6	65	3,64	0,56	0,6
05.05.2024	-	0,917	-0,024	236,44	236,68	231,41	232,15	-0,74	24	0	0	69	64,8	4,17	0,88	0,74
06.05.2024	-	0,95	-0,004	201,18	201,02	196,9	197,29	-0,39	24	0	0	68,9	64	4,93	0,91	0,82
07.05.2024	-	0,949	-0,012	227,57	227,62	222,64	223,21	-0,57	24	0	0	69,8	65,4	4,42	0,81	0,82
08.05.2024	-	0,924	-0,027	208,1	208,31	203,67	204,45	-0,78	24	0	0	69	64,2	4,8	0,97	0,82
09.05.2024	-	0,949	-0,018	210,44	210,56	205,9	206,57	-0,67	24	0	0	69,6	64,8	4,8	1,03	0,82
10.05.2024	-	0,883	-0,01	205,81	205,88	201,44	201,99	-0,55	24	0	0	69,2	64,7	4,5	1,16	0,82
11.05.2024	-	0,9	-0,006	201,08	201,05	196,79	197,29	-0,5	24	0	0	69,2	64,6	4,67	1,22	0,82
12.05.2024	-	1,005	-0,001	200,62	200,49	196,33	196,74	-0,41	24	0	0	69,4	64,2	5,19	1,18	0,82
13.05.2024	-	0,981	-0,005	198,8	198,71	194,56	195	-0,44	24	0	0	69,3	64,2	5,12	1,21	0,82
14.05.2024	-	0,892	-0,002	199,7	199,62	195,47	195,86	-0,39	24	0	0	68,9	64,3	4,6	1,27	0,82
15.05.2024	-	0,978	-0,004	209,49	209,38	205,01	205,44	-0,43	24	0	0	69,3	64,5	4,81	0,54	0,82
16.05.2024	-	0,893	-0,008	212,57	212,5	207,95	208,46	-0,51	24	0	1	69,3	64,8	4,51	0,3	0,82
17.05.2024	-	0,868	-0,006	214,92	214,84	210,24	210,75	-0,51	24	0	1	69,4	65	4,4	0,3	0,82
18.05.2024	-	0,89	-0,008	216,7	216,61	212,03	212,52	-0,49	24	0	1	69,1	64,7	4,44	0,3	0,82
19.05.2024	-	0,923	-0,012	222,21	222,13	217,4	217,95	-0,55	24	0	1	69	64,5	4,5	0,3	0,82
20.05.2024	-	0,883	-0,008	224,95	224,89	220,11	220,63	-0,52	24	0	1	69	64,8	4,27	0,3	0,82
21.05.2024	-	0,838	-0,01	231,91	231,89	226,85	227,39	-0,54	24	0	1	69,4	65,4	3,97	0,3	0,82
22.05.2024	-	0,884	-0,01	225,36	225,3	220,48	221,04	-0,56	24	0	1	69,1	64,8	4,27	0,3	0,82
23.05.2024	-	0,87	-0,009	221,79	221,74	216,99	217,52	-0,53	24	0	1	69,1	64,9	4,27	0,3	0,82
Итого:	9,4	43,015	-1,59	9750,88	9760,9	9534,44	9569,67	-35,23	720	0	-	70,02	65,36	4,67	0,81	0,76

Общее время работы системы 720 час.
 Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	3663,69	465252,04	462885,81	454264,43	453991,07
23.05.2024	3706,705	475002,92	472646,71	463798,87	463560,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
