

#130968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Красноярская 2-4, Калининград
5346
7508
ВКТ-7
00205594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,711	-0,057	188,29	189,15	184,33	185,6	-1,27	24	0	0	68,4	64,1	4,28	0,65	0,58	-
25.04.2025	0,716	-0,047	169,96	170,7	166,38	167,56	-1,18	24	0	0	68,3	63,6	4,73	0,65	0,58	-
26.04.2025	0,639	-0,038	129,07	129,69	126,39	127,37	-0,98	24	0	1	67,9	62,4	5,52	0,65	0,58	-
27.04.2025	0,836	-0,039	155,95	156,49	152,66	153,66	-1	24	0	0	68,6	62,8	5,88	0,65	0,58	-
28.04.2025	0,927	0,101	159,18	157,33	155,84	154,48	1,36	24	0	0	68,3	63	5,38	0,64	0,57	-
29.04.2025	0,8	-0,035	164,5	164,89	160,93	161,8	-0,87	24	0	0	69,3	64	5,3	0,65	0,57	-
30.04.2025	0,849	-0,03	187,28	187,59	183,11	183,92	-0,81	24	0	0	70,6	65,7	4,92	0,65	0,57	-
01.05.2025	0,781	-0,024	186,48	186,76	182,39	183,12	-0,73	24	0	0	70,2	65,6	4,53	0,65	0,57	-
02.05.2025	0,8	-0,027	192,32	192,55	188	188,74	-0,74	24	0	0	70,6	66,1	4,51	0,63	0,55	-
03.05.2025	0,687	-0,024	169,65	169,92	165,99	166,7	-0,71	24	0	1	69,1	64,7	4,4	0,65	0,57	-
04.05.2025	0,843	-0,03	187,54	187,82	183,35	184,14	-0,79	24	0	0	70,6	65,8	4,86	0,65	0,57	-
05.05.2025	0,812	-0,026	181,07	181,35	177,04	177,8	-0,76	24	0	0	70,5	65,6	4,86	0,65	0,57	-
06.05.2025	0,787	-0,02	190,59	190,82	186,37	187,05	-0,68	24	0	0	70,4	65,9	4,45	0,62	0,54	-
07.05.2025	0,704	-0,02	187,35	187,56	183,23	183,86	-0,63	24	0	1	69,8	65,7	4,04	0,66	0,58	-
08.05.2025	0,87	-0,034	205,91	206,25	201,31	202,18	-0,87	24	0	0	70,6	66	4,59	0,66	0,58	-
09.05.2025	0,838	-0,03	217,33	217,59	212,44	213,21	-0,77	24	0	0	70,8	66,7	4,17	0,66	0,58	-
10.05.2025	0,808	-0,025	210,73	210,97	206	206,73	-0,73	24	0	0	70,7	66,6	4,14	0,66	0,58	-
11.05.2025	0,855	-0,024	206,12	206,32	201,51	202,23	-0,72	24	0	0	70,6	66,1	4,46	0,66	0,58	-
12.05.2025	0,862	-0,023	205,64	205,85	201,08	201,79	-0,71	24	0	0	70,5	66	4,49	0,6	0,55	-
13.05.2025	0,708	-0,019	177,56	177,88	173,62	174,34	-0,72	24	0	1	70,7	66,4	4,34	0,61	0,55	-
14.05.2025	0,403	0,003	113,36	113,28	111,01	111,15	-0,14	24	0	1	68	64,4	3,59	0,65	0,58	-
15.05.2025	0,898	0,02	174,21	173,43	170,36	170,11	0,25	24	0	0	70,1	64,9	5,16	0,48	0,41	-
16.05.2025	0,308	-0,002	85,18	85,27	83,46	83,7	-0,24	24	0	1	67	63,2	3,74	0,66	0,59	-
17.05.2025	0,88	-0,028	187,64	187,92	183,47	184,25	-0,78	24	0	0	70,6	65,5	5,07	0,66	0,59	-
18.05.2025	0,874	-0,027	200,31	200,57	195,84	196,6	-0,76	24	0	0	70,7	66	4,7	0,66	0,58	-
19.05.2025	0,842	-0,003	206,81	206,68	202,17	202,55	-0,38	24	0	0	70,9	66,6	4,26	0,66	0,58	-
20.05.2025	0,854	0,004	213,67	213,24	208,85	208,92	-0,07	24	0	0	71	67	4,09	0,66	0,58	-
21.05.2025	0,847	0,011	220,15	219,53	215,21	215,1	0,11	24	0	0	70,8	67	3,89	0,66	0,58	-
22.05.2025	0,8	0,018	220,91	220,2	215,97	215,71	0,26	24	0	0	70,7	67,1	3,6	0,66	0,58	-
23.05.2025	0,805	0,023	224,7	223,94	219,71	219,41	0,3	24	0	0	70,5	66,9	3,55	0,66	0,58	-
Итого:	23,344	0	5519,46	5521,54	5398,02	5413,78	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,344															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	641,886	90944,12	89738,82	88781,39	87933,38
23.05.2025	665,23	96463,58	95260,36	94179,41	93347,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:54:34