

#16619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Красноярская 2-4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7508
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205594
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,065 | 0,011 | 280,97 | 280,27 | 274,95 | 274,85 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,4 | 3,83 | 0,72 | 0,62 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,976 | 0,016 | 269,47 | 268,75 | 263,83 | 263,63 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 64,8 | 3,63 | 0,72 | 0,62 | - |
| 26.05.2021 | 1,016 | 0,017 | 278,56 | 277,76 | 272,63 | 272,4 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 65,3 | 3,65 | 0,72 | 0,62 | - |
| 27.05.2021 | 1,007 | 0,021 | 279 | 278,16 | 273,02 | 272,72 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,5 | 3,59 | 0,72 | 0,62 | - |
| 28.05.2021 | 1,04 | 0,022 | 279,67 | 278,83 | 273,7 | 273,4 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,4 | 3,7 | 0,72 | 0,62 | 11 |
| 29.05.2021 | 1,003 | 0,022 | 269,3 | 268,43 | 263,58 | 263,27 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65 | 3,71 | 0,72 | 0,62 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 1,038 | 0,02 | 270,59 | 269,71 | 264,86 | 264,55 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 64,9 | 3,82 | 0,72 | 0,62 | - |
| 31.05.2021 | 1,004 | 0,017 | 282 | 281,15 | 275,96 | 275,71 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,4 | 3,55 | 0,72 | 0,62 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,969 | 0,017 | 266,71 | 265,94 | 261,02 | 260,79 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,4 | 3,64 | 0,71 | 0,62 | - |
| 02.06.2021 | 0,918 | 0,019 | 226,81 | 226,06 | 222,02 | 221,79 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 64,5 | 4,05 | 0,61 | 0,53 | - |
| 03.06.2021 | 0,712 | 0,012 | 153,42 | 152,89 | 150,28 | 150,17 | 0,11 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 62,4 | 4,62 | 0,72 | 0,62 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,966 | 0,021 | 234,18 | 233,35 | 229,19 | 228,89 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 64,8 | 4,11 | 0,71 | 0,62 | - |
| 05.06.2021 | 0,897 | 0,022 | 225,46 | 224,6 | 220,7 | 220,36 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 64,6 | 3,96 | 0,71 | 0,62 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,94 | 0,025 | 229,26 | 228,39 | 224,38 | 224,03 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 64,9 | 4,06 | 0,71 | 0,62 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,763 | -0,069 | 226,98 | 227,9 | 222,17 | 223,56 | -1,39 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 64,7 | 3,83 | 0,71 | 0,62 | - |
| 08.06.2021 | 0,865 | -0,022 | 238,62 | 238,75 | 233,5 | 234,17 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,2 | 3,87 | 0,71 | 0,62 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,872 | 0,005 | 240,02 | 239,59 | 234,9 | 234,95 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,3 | 3,7 | 0,71 | 0,62 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,883 | 0,014 | 243,76 | 243,1 | 238,58 | 238,41 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 65,3 | 3,64 | 0,72 | 0,62 | - |
| 11.06.2021 | 0,931 | 0,018 | 246,05 | 245,3 | 240,78 | 240,56 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,2 | 3,77 | 0,72 | 0,62 | - |
| 12.06.2021 | 0,868 | 0,022 | 244,8 | 244,04 | 239,58 | 239,3 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,5 | 3,52 | 0,72 | 0,63 | - |
| 13.06.2021 | 0,905 | 0,018 | 244,26 | 243,49 | 239,08 | 238,82 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65,1 | 3,69 | 0,72 | 0,63 | - |
| 14.06.2021 | 0,878 | 0,022 | 244,61 | 243,87 | 239,41 | 239,14 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 65,3 | 3,58 | 0,72 | 0,63 | - |
| 15.06.2021 | 0,934 | 0,019 | 245,55 | 244,82 | 240,3 | 240,11 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,3 | 3,8 | 0,72 | 0,63 | - |
| 16.06.2021 | 0,88 | 0,014 | 247,71 | 247 | 242,39 | 242,19 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,6 | 3,56 | 0,72 | 0,63 | - |
| 17.06.2021 | 0,897 | 0,016 | 252,45 | 251,78 | 247 | 246,84 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,8 | 3,57 | 0,72 | 0,63 | - |
| 18.06.2021 | 0,842 | 0,017 | 241,6 | 240,93 | 236,45 | 236,25 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,6 | 3,5 | 0,72 | 0,63 | - |
| 19.06.2021 | 0,804 | 0,019 | 253,17 | 252,46 | 247,76 | 247,52 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,8 | 3,17 | 0,72 | 0,63 | - |
| 20.06.2021 | 0,776 | 0,016 | 253,59 | 252,91 | 248,17 | 247,94 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,9 | 3,05 | 0,72 | 0,63 | - |
| 21.06.2021 | 0,798 | 0,015 | 254,95 | 254,35 | 249,54 | 249,39 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65,7 | 3,14 | 0,72 | 0,63 | - |
| 22.06.2021 | 0,79 | 0,012 | 261,06 | 260,48 | 255,44 | 255,34 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 66,1 | 3,05 | 0,73 | 0,63 | - |
| 23.06.2021 | 0,798 | 0,017 | 258,87 | 258,26 | 253,31 | 253,16 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,1 | 3,09 | 0,72 | 0,63 | - |
| Итого: | 28,035 | 0 | 7743,45 | 7723,32 | 7578,48 | 7574,21 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,035 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 1039,677 | 81515,42 | 79823,27 | 79571,52 | 78457,62 |
| 23.06.2021 | 1067,712 | 89258,87 | 87546,59 | 87150 | 86031,83 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:12:37