

#133989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Красноярская 2-4, Калининград
5346
7508
ВКТ-7
00205594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,806	0,023	226,59	225,83	221,54	221,21	0,33	24	0	0	70,7	67,2	3,52	0,66	0,58	-
25.05.2025	0,813	0,021	221,11	220,37	216,16	215,87	0,29	24	0	0	70,9	67,2	3,66	0,66	0,58	-
26.05.2025	0,706	0,018	222,44	221,79	217,45	217,23	0,22	24	0	0	70,8	67,6	3,17	0,66	0,58	-
27.05.2025	0,732	0,021	235,68	235,02	230,4	230,14	0,26	24	0	0	70,8	67,7	3,09	0,66	0,58	-
28.05.2025	0,758	0,018	236,91	236,26	231,6	231,38	0,22	24	0	0	70,7	67,5	3,19	0,66	0,58	-
29.05.2025	0,7	0,02	235,77	235,13	230,51	230,27	0,24	24	0	0	70,7	67,7	2,95	0,66	0,58	-
30.05.2025	0,657	0,02	219	218,37	214,13	213,84	0,29	24	0	0	70,8	67,8	2,96	0,66	0,58	-
31.05.2025	0,713	0,021	222,15	221,48	217,23	216,91	0,32	24	0	0	70,6	67,4	3,18	0,66	0,58	-
01.06.2025	0,72	0,019	217,22	216,56	212,37	212,14	0,23	24	0	0	70,6	67,4	3,3	0,66	0,58	-
02.06.2025	0,667	0,022	221,82	221,17	216,9	216,6	0,3	24	0	0	70,5	67,6	2,96	0,66	0,58	-
03.06.2025	0,675	0,019	224,65	224	219,66	219,41	0,25	24	0	0	70,4	67,5	2,97	0,66	0,58	-
04.06.2025	0,664	0,02	227,69	227,06	222,64	222,39	0,25	24	0	0	70,5	67,6	2,89	0,66	0,58	-
05.06.2025	0,623	0,016	231,35	230,77	226,21	225,99	0,22	24	0	0	70,4	67,8	2,67	0,66	0,58	-
06.06.2025	0,617	0,019	229,58	229	224,5	224,25	0,25	24	0	0	70,4	67,7	2,65	0,66	0,58	-
07.06.2025	0,624	0,019	231,83	231,28	226,68	226,46	0,22	24	0	0	70,6	67,9	2,67	0,66	0,58	-
08.06.2025	0,621	0,015	230,66	230,12	225,54	225,33	0,21	24	0	0	70,5	67,8	2,68	0,67	0,58	-
09.06.2025	0,592	0,016	228,28	227,75	223,24	223,04	0,2	24	0	0	70,2	67,6	2,58	0,66	0,58	-
10.06.2025	0,444	0,018	227,14	226,74	222,15	221,97	0,18	24	0	0	70,1	68,2	1,9	0,66	0,59	-
11.06.2025	0,594	0,016	220,82	220,31	215,97	215,78	0,19	24	0	0	70,2	67,6	2,67	0,66	0,59	-
12.06.2025	0,597	0,013	220,48	219,99	215,58	215,45	0,13	24	0	0	70,4	67,7	2,71	0,66	0,59	-
13.06.2025	0,594	0,013	216,35	215,86	211,54	211,4	0,14	24	0	0	70,4	67,7	2,75	0,66	0,58	-
14.06.2025	0,569	0,013	222,32	221,86	217,45	217,31	0,14	24	0	0	69,9	67,3	2,56	0,66	0,58	-
15.06.2025	0,547	0,011	229,27	228,82	224,19	224,07	0,12	24	0	0	70,3	67,9	2,39	0,65	0,57	-
16.06.2025	0,56	0,011	205,94	205,52	201,39	201,29	0,1	24	0	1	70,4	67,6	2,72	0,66	0,58	-
17.06.2025	0,556	0,012	233,48	233,14	228,36	228,3	0,06	24	0	0	70,2	67,8	2,4	0,51	0,44	-
18.06.2025	0,31	0,006	127,92	127,77	125,25	125,25	0	24	0	1	68,4	66	2,38	0,64	0,57	-
19.06.2025	0,628	0,019	201,32	200,73	196,98	196,74	0,24	24	0	0	69,4	66,4	3,08	0,65	0,57	-
20.06.2025	0,562	-0,043	240,79	241,41	235,4	236,34	-0,94	24	0	0	70,8	68,2	2,64	0,65	0,57	-
21.06.2025	0,44	-0,108	241,05	242,71	235,72	237,67	-1,95	24	0	0	70,4	67,9	2,41	0,65	0,57	-
22.06.2025	0,509	-0,057	241,31	242,22	235,96	237,16	-1,2	24	0	0	70,5	68	2,48	0,66	0,57	-
23.06.2025	0,51	-0,029	249	249,52	243,51	244,29	-0,78	24	0	0	70,4	68,1	2,3	0,66	0,57	-
Итого:	19,108	0	6939,92	6928,56	6786,21	6785,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,108															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	665,23	96463,58	95260,36	94179,41	93347,16
23.06.2025	684,338	103403,5	102188,92	100965,62	100132,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.06.2025 8:08:56