

#16620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Красноярская 2-4, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7508
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205594
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,735	0,014	269,67	269,13	263,62	263,5	0,12	24	0	0	71	68,3	2,73	0,73	0,63	-
25.07.2021	0,79	0,011	276,08	275,52	269,82	269,71	0,11	24	0	0	71,3	68,4	2,87	0,74	0,63	-
26.07.2021	0,762	0,008	253,53	253,07	247,67	247,67	0	24	0	0	71,8	68,8	3,05	0,73	0,63	-
27.07.2021	0,721	0,006	247,87	247,48	242,15	242,2	-0,05	24	0	0	71,9	69	2,97	0,73	0,63	-
28.07.2021	0,734	0,004	259,62	259,28	253,69	253,79	-0,1	24	0	0	71,6	68,7	2,89	0,73	0,63	-
29.07.2021	0,738	0,006	262,39	261,97	256,42	256,43	-0,01	24	0	0	71,5	68,6	2,86	0,73	0,63	-
30.07.2021	0,743	0,009	259,21	258,74	253,26	253,24	0,02	24	0	0	71,8	68,9	2,92	0,72	0,62	-
31.07.2021	0,699	0,013	238,17	237,67	232,71	232,59	0,12	24	0	1	71,8	68,8	2,94	0,73	0,63	-
01.08.2021	0,816	0,011	267,47	266,88	261,37	261,27	0,1	24	0	0	71,5	68,4	3,08	0,74	0,63	-
02.08.2021	0,775	0,01	255,94	255,41	250,09	250,03	0,06	24	0	0	71,5	68,5	3,07	0,73	0,64	-
03.08.2021	0,764	0,01	247,74	247,21	242,05	241,98	0,07	24	0	0	71,7	68,6	3,11	0,73	0,64	-
04.08.2021	0,802	0,011	245,14	244,58	239,5	239,4	0,1	24	0	0	71,9	68,6	3,3	0,74	0,64	-
05.08.2021	0,755	0,011	248,57	248,05	242,96	242,89	0,07	24	0	0	71,2	68,2	3,07	0,74	0,64	-
06.08.2021	0,767	0,011	254,43	253,87	248,69	248,58	0,11	24	0	0	71,1	68	3,03	0,74	0,64	-
07.08.2021	0,791	0,017	256,87	256,28	251,04	250,88	0,16	24	0	0	71,4	68,4	3,09	0,74	0,64	-
08.08.2021	0,827	0,012	245,37	244,78	239,76	239,63	0,13	24	0	0	71,8	68,4	3,4	0,73	0,64	-
09.08.2021	0,802	0,006	250,1	249,59	244,42	244,39	0,03	24	0	0	71,4	68,1	3,25	0,73	0,64	-
10.08.2021	0,851	0,008	249,45	248,9	243,77	243,7	0,07	24	0	0	71,5	68,1	3,45	0,73	0,64	-
11.08.2021	0,813	0,008	243,18	242,63	237,61	237,56	0,05	24	0	0	71,6	68,3	3,39	0,73	0,64	-
12.08.2021	0,794	0,01	245,45	244,9	239,84	239,75	0,09	24	0	0	71,6	68,4	3,26	0,73	0,64	-
13.08.2021	0,774	0,007	250,17	249,66	244,51	244,45	0,06	24	0	0	71,3	68,2	3,13	0,74	0,64	-
14.08.2021	0,797	0,013	246,96	246,37	241,35	241,23	0,12	24	0	0	71,3	68	3,26	0,74	0,64	-
15.08.2021	0,83	0,011	243,25	242,63	237,68	237,55	0,13	24	0	0	71,8	68,3	3,44	0,74	0,64	-
16.08.2021	0,817	0,011	243,25	242,71	237,67	237,6	0,07	24	0	0	71,7	68,3	3,39	0,74	0,64	-
17.08.2021	0,807	0,013	243,98	243,39	238,47	238,34	0,13	24	0	0	71,2	67,8	3,33	0,74	0,64	-
18.08.2021	0,836	0,014	252,1	251,5	246,39	246,23	0,16	24	0	0	71,3	68	3,32	0,74	0,64	-
19.08.2021	0,844	0,011	240,05	239,45	234,58	234,47	0,11	24	0	0	71,6	68,1	3,56	0,74	0,65	-
20.08.2021	0,85	0,011	245,92	245,33	240,3	240,21	0,09	24	0	0	71,7	68,2	3,49	0,74	0,65	-
21.08.2021	0,851	0,012	251,93	251,29	246,18	246,03	0,15	24	0	0	71,6	68,2	3,4	0,74	0,65	-
22.08.2021	0,844	0,008	244,73	244,11	239,1	239,02	0,08	24	0	0	71,7	68,2	3,49	0,74	0,65	-
Итого:	23,729	0	7538,59	7522,38	7366,67	7364,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,729															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1082,813	94302,03	92582,78	92081,92	90965,29
22.08.2021	1106,542	101840,62	100105,16	99448,59	98329,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 13:05:16