

#145294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Красноярская 2-4, Калининград
5346
7508
ВКТ-7
00205594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,666	-0,002	298,74	298,81	292,06	292,5	-0,44	24	0	0	70,7	68,3	2,36	0,67	0,56	-
25.07.2025	0,613	-0,002	308,76	308,85	301,91	302,33	-0,42	24	0	0	70,6	68,5	2,11	0,67	0,57	-
26.07.2025	0,591	-0,002	321,63	321,71	314,44	314,84	-0,4	24	0	0	70,8	68,9	1,95	0,67	0,57	-
27.07.2025	0,613	-0,001	315,73	315,79	308,73	309,11	-0,38	24	0	0	70,4	68,4	2,05	0,67	0,56	-
28.07.2025	0,57	-0,007	319,13	319,23	311,96	312,44	-0,48	24	0	0	70,7	68,8	1,92	0,66	0,56	-
29.07.2025	0,593	-0,005	294,83	294,93	288,25	288,73	-0,48	24	0	0	70,4	68,3	2,16	0,65	0,56	-
30.07.2025	0,651	-0,001	244,78	244,83	239,45	239,84	-0,39	24	0	0	69,9	67,1	2,81	0,65	0,56	-
31.07.2025	0,615	-0,006	253,09	253,16	247,48	247,92	-0,44	24	0	0	70,2	67,7	2,58	0,67	0,57	-
01.08.2025	0,452	-0,002	212,48	212,54	207,75	208,05	-0,3	24	0	1	70,7	68,5	2,25	0,66	0,56	-
02.08.2025	0,472	-0,002	290,16	290,32	283,77	284,19	-0,42	24	0	0	70,3	68,5	1,74	0,66	0,56	-
03.08.2025	0,561	-0,002	284,51	284,56	278,3	278,68	-0,38	24	0	0	69,8	67,7	2,09	0,66	0,56	-
04.08.2025	0,447	-0,001	296,76	296,86	290,04	290,37	-0,33	24	0	0	71,2	69,7	1,59	0,67	0,57	-
05.08.2025	0,322	-0,004	284,22	284,47	278,03	278,43	-0,4	24	0	0	69,8	68,6	1,22	0,67	0,57	-
06.08.2025	0,472	-0,003	280,22	280,35	274,12	274,53	-0,41	24	0	0	69,6	67,8	1,81	0,67	0,57	-
07.08.2025	0,417	-0,001	272,71	272,82	266,75	267,07	-0,32	24	0	0	70	68,4	1,62	0,66	0,57	-
08.08.2025	0,448	-0,001	253,24	253,33	247,77	248,11	-0,34	24	0	0	69,4	67,5	1,88	0,66	0,57	-
09.08.2025	0,454	0	250,56	250,66	245,19	245,51	-0,32	24	0	0	69,3	67,4	1,92	0,66	0,57	-
10.08.2025	0,478	0	250,16	250,23	244,79	245,13	-0,34	24	0	0	69,2	67,2	2,04	0,66	0,58	-
11.08.2025	0,836	0,402	249,25	243,28	243,89	238,3	5,59	24	0	0	69,3	67,4	1,86	0,66	0,58	-
12.08.2025	0,472	-0,003	250,03	250,1	244,66	245,01	-0,35	24	0	0	69,2	67,2	2	0,67	0,58	-
13.08.2025	0,39	-0,002	256,92	257,05	251,34	251,72	-0,38	24	0	0	69,5	67,9	1,64	0,66	0,58	-
14.08.2025	0,486	-0,001	205,6	205,62	201,18	201,51	-0,33	24	0	1	69,1	66,6	2,5	0,66	0,58	-
15.08.2025	0,436	-0,002	214,67	214,75	210,05	210,36	-0,31	24	0	0	69,3	67,2	2,15	0,66	0,58	-
16.08.2025	0,462	0	214,57	214,62	209,92	210,26	-0,34	24	0	0	69,4	67,1	2,29	0,66	0,58	-
17.08.2025	0,493	-0,001	211,77	211,81	207,22	207,55	-0,33	24	0	0	69,2	66,7	2,48	0,66	0,58	-
18.08.2025	0,432	-0,001	223,47	223,52	218,68	218,96	-0,28	24	0	0	69,2	67,1	2,05	0,65	0,57	-
19.08.2025	0,465	-0,003	216,01	216,07	211,39	211,73	-0,34	24	0	0	68,9	66,6	2,3	0,64	0,57	-
20.08.2025	0,488	0,001	199,3	199,28	195,06	195,3	-0,24	24	0	0	68,8	66,3	2,57	0,65	0,58	-
21.08.2025	0,529	-0,001	202,15	202,12	197,81	198,1	-0,29	24	0	0	69,1	66,4	2,76	0,66	0,58	-
22.08.2025	0,511	-0,001	203,92	203,89	199,53	199,77	-0,24	24	0	0	69,2	66,6	2,62	0,65	0,58	-
23.08.2025	0,518	-0,002	196,22	196,22	192,02	192,32	-0,3	24	0	0	69,2	66,4	2,76	0,65	0,58	-
Итого:	15,953	0	7875,59	7871,78	7703,54	7708,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,953															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	691,397	106116,11	104901,36	103618,7	102789,59
23.08.2025	707,35	113991,7	112773,14	111322,24	110498,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 13:58:28