

#16621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Красная 2-4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7508
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205594
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	0,85	0,01	245,4	244,82	239,79	239,69	0,1	24	0	0	71,7	68,2	3,5	0,74	0,65	-
24.08.2021	0,879	0,013	242,08	241,45	236,56	236,42	0,14	24	0	0	71,6	68	3,66	0,74	0,65	-
25.08.2021	0,922	0,011	240,22	239,61	234,73	234,67	0,06	24	0	0	71,6	67,7	3,9	0,74	0,65	-
26.08.2021	0,866	0,007	237	236,52	231,6	231,61	-0,01	24	0	0	71,6	67,8	3,72	0,74	0,65	-
27.08.2021	0,848	0,006	236,64	236,13	231,2	231,2	0	24	0	0	71,7	68,1	3,64	0,74	0,65	-
28.08.2021	0,848	0,01	237	236,41	231,55	231,47	0,08	24	0	0	71,9	68,2	3,62	0,74	0,65	-
29.08.2021	0,89	0,01	234,9	234,28	229,56	229,45	0,11	24	0	0	71,4	67,6	3,82	0,74	0,65	-
30.08.2021	0,873	0,006	237,89	237,48	232,47	232,54	-0,07	24	0	0	71,7	67,9	3,76	0,74	0,65	-
31.08.2021	0,853	0,005	244,87	244,48	239,25	239,33	-0,08	24	0	0	71,9	68,3	3,56	0,74	0,65	-
01.09.2021	0,911	0,007	232,76	232,19	227,4	227,37	0,03	24	0	0	71,8	67,9	3,99	0,74	0,65	-
02.09.2021	0,882	0,01	243,4	242,84	237,87	237,81	0,06	24	0	0	71,4	67,7	3,67	0,74	0,65	-
03.09.2021	0,904	0,007	243,42	242,82	237,89	237,82	0,07	24	0	0	71,5	67,7	3,76	0,74	0,65	-
04.09.2021	0,898	0,005	241,31	240,7	235,75	235,72	0,03	24	0	0	71,8	68	3,78	0,74	0,65	-
05.09.2021	0,985	0,006	242,24	241,6	236,69	236,66	0,03	24	0	0	71,6	67,4	4,13	0,74	0,65	-
06.09.2021	0,922	0,004	244,09	243,51	238,53	238,5	0,03	24	0	0	71,4	67,6	3,84	0,74	0,65	-
07.09.2021	0,895	0,007	227,6	227,04	222,48	222,46	0,02	24	0	0	70,9	66,9	4,01	0,75	0,66	-
08.09.2021	0,927	0,01	243,02	242,43	237,42	237,36	0,06	24	0	0	72	68,2	3,86	0,74	0,65	-
09.09.2021	0,858	0,005	239,32	238,8	233,86	233,86	0	24	0	0	71,5	67,9	3,64	0,74	0,65	-
10.09.2021	0,878	0,006	250,12	249,58	244,42	244,41	0,01	24	0	0	71,5	67,9	3,57	0,75	0,65	-
11.09.2021	0,883	0,008	259,61	259,01	253,71	253,64	0,07	24	0	0	71,4	67,9	3,44	0,75	0,65	-
12.09.2021	0,94	0,01	249,34	248,69	243,66	243,55	0,11	24	0	0	71,6	67,8	3,81	0,75	0,65	-
13.09.2021	0,896	0,006	264,21	263,64	258,13	258,12	0,01	24	0	0	71,8	68,4	3,45	0,74	0,65	-
14.09.2021	0,84	0,008	250,7	250,17	245,1	245,04	0,06	24	0	0	70,9	67,5	3,4	0,76	0,65	-
15.09.2021	0,888	0,009	268,38	267,8	262,23	262,16	0,07	24	0	0	71,7	68,3	3,35	0,75	0,65	-
16.09.2021	0,889	0,01	265,17	264,58	259,1	259	0,1	24	0	0	71,7	68,3	3,38	0,75	0,65	-
17.09.2021	0,918	0,008	249,21	248,63	243,5	243,44	0,06	24	0	0	71,8	68,1	3,74	0,75	0,65	-
18.09.2021	0,89	0,004	250,26	249,67	244,51	244,48	0,03	24	0	0	71,8	68,1	3,61	0,75	0,65	-
19.09.2021	0,919	0,011	242,41	241,8	236,89	236,77	0,12	24	0	0	71,5	67,7	3,83	0,74	0,65	-
20.09.2021	0,942	0,009	248	247,43	242,33	242,26	0,07	24	0	0	71,7	67,9	3,85	0,74	0,65	-
21.09.2021	0,894	0,006	238,99	238,45	233,54	233,5	0,04	24	0	0	71,6	67,8	3,81	0,74	0,65	-
22.09.2021	0,948	0,006	233,45	232,87	228,11	228,11	0	24	0	0	71,6	67,4	4,13	0,74	0,65	-
23.09.2021	0,946	0,008	220,02	219,43	215,04	214,99	0,05	24	0	0	71,1	66,8	4,35	0,74	0,65	-
Итого:	28,682	0	7803,03	7784,86	7624,87	7623,41	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,682															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2021	1106,542	101840,62	100105,16	99448,59	98329,61
23.09.2021	1135,224	109643,65	107890,02	107073,46	105953,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:14:16