

# #16614#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Красноярская 2-4, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7508  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205594  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,969	0,007	224,53	223,9	219,39	219,35	0,04	24	0	0	71,6	67,2	4,38	0,74	0,65	-
25.09.2021	0,955	0,009	227,91	227,29	222,71	222,63	0,08	24	0	0	71,6	67,3	4,25	0,74	0,65	-
26.09.2021	0,987	0,008	221,19	220,54	216,14	216,09	0,05	24	0	0	71,6	67	4,53	0,74	0,65	-
27.09.2021	0,951	0,011	220,48	219,86	215,47	215,39	0,08	24	0	0	71,5	67,1	4,37	0,74	0,66	-
28.09.2021	0,939	0,009	219,02	218,39	214,01	213,92	0,09	24	0	0	71,7	67,4	4,34	0,66	0,56	-
29.09.2021	0,994	0,008	231,65	231,21	226,89	227,01	-0,12	24	0	1	66,9	62,5	4,39	0,63	0,48	-
30.09.2021	1,607	-0,009	404,92	404,33	396,26	396,56	-0,3	24	0	0	68,9	64,9	4,08	0,7	0,51	-
01.10.2021	2,32	-0,174	456,18	457,9	446,31	449,41	-3,1	24	0	0	69,5	63,9	5,61	0,76	0,55	-
02.10.2021	2,305	-0,177	509,33	511,1	498,29	501,41	-3,12	24	0	0	69,5	64,6	4,98	0,8	0,56	-
03.10.2021	2,307	-0,169	520,31	521,97	509,02	511,99	-2,97	24	0	0	69,7	64,8	4,86	0,8	0,56	-
04.10.2021	2,084	-0,17	548,51	550,3	536,73	539,7	-2,97	24	0	0	69,3	65,1	4,19	0,62	0,43	-
05.10.2021	1,589	-0,101	331,45	332,39	324,26	326,1	-1,84	24	0	1	69,6	64,4	5,22	0,73	0,51	-
06.10.2021	1,947	-0,149	414,26	415,81	405,28	407,93	-2,65	24	0	1	69,7	64,5	5,17	0,8	0,55	-
07.10.2021	2,13	-0,179	531,68	533,55	520,1	523,21	-3,11	24	0	0	69,8	65,3	4,45	0,79	0,55	-
08.10.2021	2,329	-0,14	525,09	526,26	513,69	516,21	-2,52	24	0	0	69,6	64,8	4,81	0,8	0,55	-
09.10.2021	2,533	-0,091	497,79	498,07	486,6	488,35	-1,75	24	0	0	71	65,6	5,4	0,8	0,56	-
10.10.2021	2,512	-0,083	497,63	497,88	486,68	488,33	-1,65	24	0	0	70,3	65	5,33	0,79	0,56	-
11.10.2021	2,495	-0,091	513,09	513,41	501,79	503,53	-1,74	24	0	0	70,2	65	5,15	0,8	0,56	-
12.10.2021	2,44	-0,083	484,29	484,53	473,53	475,16	-1,63	24	0	0	70,6	65,2	5,33	0,79	0,56	-
13.10.2021	2,412	-0,09	514,51	514,88	503,37	505,09	-1,72	24	0	0	69,6	64,6	4,97	0,79	0,56	-
14.10.2021	2,648	-0,083	507,57	507,73	496,33	497,97	-1,64	24	0	0	70,6	65	5,5	0,81	0,56	-
15.10.2021	2,384	-0,079	492,17	492,41	481,36	482,92	-1,56	24	0	0	70,2	65,1	5,12	0,8	0,57	-
16.10.2021	2,435	-0,088	549,44	549,73	537,59	539,26	-1,67	24	0	0	69,4	64,8	4,69	0,8	0,56	-
17.10.2021	2,566	-0,083	511,92	512,06	500,74	502,32	-1,58	24	0	0	69,9	64,6	5,29	0,8	0,56	-
18.10.2021	2,513	-0,088	500,71	501,01	489,8	491,53	-1,73	24	0	0	69,8	64,5	5,31	0,79	0,57	-
19.10.2021	2,694	-0,095	524,98	525,27	513,58	515,44	-1,86	24	0	0	69,6	64,2	5,44	0,81	0,56	-
20.10.2021	2,515	-0,088	554,5	554,78	542,36	544,05	-1,69	24	0	0	70	65,2	4,79	0,82	0,56	-
21.10.2021	2,194	-0,085	508,78	509,25	497,85	499,55	-1,7	24	0	0	69,3	64,7	4,58	0,8	0,57	-
22.10.2021	2,47	-0,096	564,57	565,02	552,38	554,23	-1,85	24	0	0	69,5	64,8	4,65	0,8	0,57	-
23.10.2021	2,702	-0,098	557,03	557,29	544,84	546,69	-1,85	24	0	0	69,9	64,8	5,13	0,79	0,57	-
Итого:	61,926	0	13365,49	13378,12	13073,35	13121,33	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,926															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1135,224	109643,65	107890,02	107073,46	105953,02
23.10.2021	1197,15	123009,14	121268,14	120146,81	119074,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2021 18:46:05