

#16595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 15-25, Калининград

4113

7581

ВКТ-9

5325

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2023 | 3,268 | 0 | 366,201 | 0 | 0 | 360,365 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58,9 | 49,8 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 3,616 | 0 | 369,491 | 0 | 0 | 362,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 62,2 | 52,2 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 3,327 | 0 | 368,621 | 0 | 0 | 362,505 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 60,1 | 51 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 3,159 | 0 | 366,531 | 0 | 0 | 360,786 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58,4 | 49,6 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 3,234 | 0 | 367,711 | 0 | 0 | 361,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58,9 | 50 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 3,191 | 0 | 367,121 | 0 | 0 | 361,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58,7 | 49,9 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 2,957 | 0 | 365,911 | 0 | 0 | 360,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 56,6 | 48,4 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,848 | 0 | 363,631 | 0 | 0 | 358,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 55 | 47,1 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,821 | 0 | 364,591 | 0 | 0 | 359,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 55,2 | 47,4 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 3 |
| 02.02.2023 | 3,075 | 0 | 366,031 | 0 | 0 | 360,461 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 48,9 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 3,347 | 0 | 367,911 | 0 | 0 | 361,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 60,2 | 51 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 3,518 | 0 | 369,761 | 0 | 0 | 363,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 61,5 | 51,9 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 3,399 | 0 | 367,831 | 0 | 0 | 361,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 60,5 | 51,1 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 3,228 | 0 | 367,601 | 0 | 0 | 361,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 59 | 50,1 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 2,933 | 0 | 364,381 | 0 | 0 | 359,083 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 56,1 | 47,9 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 3,244 | 0 | 367,231 | 0 | 0 | 361,392 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58,8 | 49,8 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 3,45 | 0 | 368,341 | 0 | 0 | 362,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 60,8 | 51,3 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,949 | 0 | 365,381 | 0 | 0 | 360,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 56,3 | 48,2 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 2,83 | 0 | 363,341 | 0 | 0 | 358,304 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 54,7 | 46,8 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 3,078 | 0 | 366,921 | 0 | 0 | 361,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,6 | 49,1 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 1,651 | 0 | 239,391 | 0 | 0 | 236,428 | 0 | 0 | 16,03 | 7,97 | 786433 | 32768 | 51,7 | 44,9 | 0 | 0,46 | 0,3 | 0 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 786433 | 32768 | 53,9 | 46,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 786433 | 32768 | 52,6 | 45,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 786433 | 32768 | 53,7 | 46,3 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 0,766 | 0 | 119,74 | 0 | 0 | 118,344 | 0 | 0 | 7,93 | 16,08 | 786433 | 32768 | 50,3 | 44,4 | 0 | 0,48 | 0,3 | 0 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,488 | 0 | 361,411 | 0 | 0 | 356,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 51,6 | 44,6 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 2,842 | 0 | 364,461 | 0 | 0 | 359,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 55,2 | 47,3 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 2,749 | 0 | 364,611 | 0 | 0 | 359,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 54,7 | 47 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 2,568 | 0 | 361,671 | 0 | 0 | 357,112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 52,2 | 45 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | - |
| 22.02.2023 | 3,014 | 0 | 366,031 | 0 | 0 | 360,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 56,7 | 48,4 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | - |
| 23.02.2023 | 3,14 | 0 | 367,211 | 0 | 0 | 361,411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58,5 | 49,8 | 0 | 0,44 | 0,3 | 0 | - |
| Итого: | 82,69 | 0 | 9879,067 | 0 | 0 | 9729,172 | 0 | 0 | 647,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 82,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

647,96

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.01.2023 | 2975,345 | 443249,875 | 0 | 0 | 437313,656 | 0 | 0 | 26865,95 | 768 | 24219,53 | 0 |
| 23.02.2023 | 3058,035 | 453128,938 | 0 | 0 | 447042,812 | 0 | 0 | 27513,92 | 1415,97 | 24315,58 | 96,05 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2023 7:59:43