

# #16586#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 15-25, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7581  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5325  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,093	0	387,73	0	0	383,438	0	0	24	0	0	0	48,9	43,5	0	0,43	0,39	0	4
25.04.2021	2,122	0	388	0	0	383,671	0	0	24	0	0	2	49,1	43,6	0	0,43	0,39	0	3,7
26.04.2021	2,215	0	387,8	0	0	383,339	0	0	24	0	0	0	49,9	44,1	0	0,43	0,39	0	2,9
27.04.2021	2,133	0	389,73	0	0	385,481	0	0	24	0	0	0	48,6	43,1	0	0,42	0,38	0	4,1
28.04.2021	2,045	0	390,81	0	0	386,706	0	0	24	0	0	0	47,7	42,4	0	0,42	0,38	0	6,7
29.04.2021	1,904	0	391,22	0	0	387,282	0	0	24	0	0	0	46,7	41,8	0	0,42	0,38	0	9,3
30.04.2021	0,675	0	145,88	0	0	144,461	0	0	10,97	13,03	1	32774	46	34,1	0	0,32	0,3	0	-
Итого:	13,187	0	2481,17	0	0	2454,378	0	0	154,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,187																		

Общее время работы системы, ч 168  
Период нормальной работы системы, ч 154,97

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	2149,729	324094,5	0	0	319702,969	0	0	19115,6	767,98	16609,88	0,02
30.04.2021	2162,916	326575,656	0	0	322157,344	0	0	19270,57	922,95	16622,92	13,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.05.2021 16:07:43
-----------------------------------------------------------------------------------