

#16588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 31.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 15-25, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7582
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5325
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	1,242	0	101,333	89,418	0	99,517	88,145	0	24	0	0	0	62,6	55,4	0	0,44	0,41	0	-
24.05.2021	1,269	0	101,425	88,953	0	99,608	87,687	0	24	0	0	0	62,6	55,4	0	0,44	0,41	0	16
25.05.2021	1,315	0	101,668	88,183	0	99,846	86,927	0	24	0	0	0	62,6	55,5	0	0,44	0,41	0	-
26.05.2021	1,275	0	100,968	88,31	0	99,159	87,054	0	23,97	0,03	2	32768	62,6	55,4	0	0,44	0,41	0	-
27.05.2021	1,222	0	102,155	90,708	0	100,325	89,414	0	24	0	0	0	62,6	55,5	0	0,44	0,41	0	-
28.05.2021	1,242	0	102,715	90,888	0	100,874	89,591	0	24	0	0	0	62,6	55,5	0	0,44	0,41	0	11
29.05.2021	1,222	0	101,445	90,065	0	99,627	88,785	0	24	0	0	0	62,6	55,4	0	0,44	0,41	0	12,3
30.05.2021	1,234	0	101,27	89,608	0	99,455	88,334	0	24	0	0	0	62,6	55,4	0	0,44	0,41	0	-
31.05.2021	1,236	0	101,298	89,52	0	99,482	88,246	0	24	0	0	0	62,6	55,4	0	0,44	0,41	0	-
Итого:	11,257	0	914,277	805,653	0	897,893	794,183	0	215,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,257																		

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 215,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
22.05.2021	1109,517	113799,781	108512,719	0	111728,508	106978,398	0	31749,65	744	4672,3	0
31.05.2021	1120,774	114714,055	109318,367	0	112626,406	107772,578	0	31965,62	959,97	4672,33	0,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2021 11:25:47