

#85940#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 15-25, Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
5325	23.06.2024	23.05.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	3742,057	3742,057	0
Количество тепловой энергии, система 2	2170,302	2155,522	14.78

Подпись исполнителя _____



#85599#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7582
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5325
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2024	-	0,883	0	95,74	89,81	0	93,769	88,273	0	24	0	0	2	67,4	61,1	0	0,41	0,45	0
25.05.2024	-	0,819	0	95,935	89,913	0	94,168	88,533	0	24	0	0	0	63,5	57,7	0	0,41	0,45	0
26.05.2024	-	0,88	0	96,96	89,795	0	95,173	88,417	0	24	0	0	0	63,5	57,7	0	0,41	0,45	0
27.05.2024	-	0,844	0	96,748	90,175	0	94,965	88,788	0	24	0	0	0	63,5	57,8	0	0,41	0,45	0
28.05.2024	-	0,827	0	96,728	90,398	0	94,945	89,005	0	24	0	0	0	63,5	57,9	0	0,41	0,45	0
29.05.2024	-	0,828	0	96,475	90,205	0	94,698	88,818	0	24	0	0	0	63,5	57,8	0	0,41	0,45	0
30.05.2024	-	0,839	0	97,38	90,923	0	95,586	89,522	0	24	0	0	0	63,5	57,8	0	0,41	0,45	0
31.05.2024	-	0,863	0	98,385	91,483	0	96,572	90,072	0	24	0	0	0	63,5	57,9	0	0,41	0,45	0
01.06.2024	-	0,831	0	97,55	91,218	0	95,752	89,811	0	24	0	0	0	63,5	57,9	0	0,41	0,45	0
02.06.2024	-	0,869	0	97,63	90,585	0	95,831	89,19	0	24	0	0	0	63,5	57,8	0	0,41	0,45	0
03.06.2024	-	0,851	0	96,635	89,985	0	94,855	88,603	0	24	0	0	0	63,5	57,7	0	0,41	0,45	0
04.06.2024	-	0,794	0	93,528	88,013	0	91,805	86,668	0	24	0	0	0	63,5	57,6	0	0,41	0,45	0
05.06.2024	-	0,204	0	31,1	30,3	0	30,547	29,85	0	8,28	15,73	3	32774	62,3	56,7	0	0,31	0,32	0
06.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32774	23	21,9	0	0,26	0,26	0	
07.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	22,1	20,9	0	0,26	0,26	0	
08.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	21,6	20,2	0	0,26	0,26	0	
09.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	21,5	19,7	0	0,26	0,25	0	
10.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	21,1	19,6	0	0,27	0,27	0	
11.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	21,6	19,5	0	0,26	0,26	0	
12.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	21,6	18,8	0	0,26	0,26	0	
13.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	21	18,9	0	0,26	0,26	0	
14.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	20,7	18,8	0	0,26	0,26	0	
15.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	20,6	19,1	0	0,26	0,26	0	
16.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	32770	20,6	19,7	0	0,26	0,26	0	
17.06.2024	-	0,033	0	22,3	19,803	0	22,269	19,776	0	12,62	11,38	3	33286	22	22	0	0,38	0,38	0
18.06.2024	-	0,304	0	35,715	29,708	0	35,506	29,602	0	19,03	4,97	0	32774	33,7	28,4	0	0,45	0,45	0
19.06.2024	-	0,845	0	45,413	37,678	0	44,587	37,224	0	24	0	0	0	63,1	51,1	0	0,45	0,45	0
20.06.2024	-	0,794	0	44,41	37,595	0	43,604	37,142	0	24	0	0	0	63	51,1	0	0,45	0,45	0
21.06.2024	-	0,774	0	44,233	37,738	0	43,429	37,28	0	24	0	0	0	63,1	51,2	0	0,45	0,46	0
22.06.2024	-	0,818	0	45,125	37,708	0	44,305	37,248	0	24	0	0	0	63,1	51,4	0	0,45	0,46	0
23.06.2024	-	0,879	0	46	37,488	0	45,164	37,033	0	24	0	0	0	63,1	51,2	0	0,45	0,45	0
Итого:	-	14,779	0	1473,99	1350,521	0	1447,53	1330,855	0	447,93	296,08	-	-	46,28	41,19	0	0,36	0,38	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

447,93 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2024	2155,522	202904,469	189670,531	0	199202,719	186987,031	0	55699,33	744	7051,27	0
23.06.2024	2170,302	204378,453	191021,047	0	200650,25	188317,891	0	56147,27	1191,93	7347,35	296,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

