

#133521#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 15-25, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 5325	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4219,227	4219,226	0.001
Количество тепловой энергии, система 2	2473,946	2462,982	10.964

Подпись исполнителя _____



оку от 06.25 откл
21. пил.

#132785#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7582
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5325
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	1,043	0	80,968	70,793	0	79,507	69,787	0	24	0	0	0	62,8	55,4	0	0,46	0,43	0
25.05.2025	-	1,05	0	80,85	70,385	0	79,398	69,388	0	24	0	0	0	62,7	55,3	0	0,46	0,43	0
26.05.2025	-	1,005	0	80,103	70,42	0	78,663	69,42	0	24	0	0	0	62,7	55,4	0	0,46	0,43	0
27.05.2025	-	0,95	0	79,278	70,765	0	77,845	69,755	0	24	0	0	0	62,9	55,6	0	0,46	0,43	0
28.05.2025	-	0,947	0	79,075	70,43	0	77,649	69,423	0	24	0	0	0	62,9	55,6	0	0,46	0,43	0
29.05.2025	-	0,998	0	79,778	70,158	0	78,337	69,154	0	24	0	0	0	62,9	55,6	0	0,46	0,43	0
30.05.2025	-	0,951	0	79,078	70,508	0	77,643	69,496	0	24	0	0	0	63	55,7	0	0,46	0,43	0
31.05.2025	-	0,91	0	78,435	70,61	0	77,014	69,597	0	24	0	0	0	63	55,7	0	0,46	0,43	0
01.06.2025	-	0,948	0	78,528	69,843	0	77,111	68,845	0	24	0	0	0	62,9	55,6	0	0,46	0,43	0
02.06.2025	-	0,976	0	79,125	69,815	0	77,698	68,816	0	24	0	0	0	62,8	55,6	0	0,46	0,43	0
03.06.2025	-	0,869	0	75,145	67,513	0	73,794	66,549	0	23,18	0	0	0	62,8	55,6	0	0,46	0,43	0
04.06.2025	-	0,314	0	42,29	37,838	0	41,781	37,455	0	12,92	10,07	3	32774	49,5	45,8	0	0,45	0,44	0
05.06.2025	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	0,03	23,27	3	32768	42,8	22,7	0	0,45	0,46	0
06.06.2025	-	0	0	0,013	0,003	0	0,012	0,002	0	0,17	21,62	3	32768	39,5	22	0	0,45	0,46	0
07.06.2025	-	0	0	0,013	0	0	0,012	0	0	0,07	23,53	3	32770	26,4	21,4	0	0,45	0,46	0
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	23,15	3	32774	22,6	20,5	0	0,45	0,46	0
09.06.2025	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0,1	21,23	3	32770	20,5	18,5	0	0,45	0,46	0
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	15,13	798723	32770	11	14,2	0	0,45	0,44	0
23.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798723	32768	0	0	0	0	0	0
Итого:	-	10,961	0	912,702	809,081	0	896,486	797,687	0	276,53	138	-	-	47,56	40,85	0	0,43	0,42	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

276,53 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.05.2025	2462,982	230128,422	214229,125	0	225929,547	211186,578	0	63845,53	743,4	7665,12	0,6
23.06.2025	2473,946	231041,125	215038,219	0	226826,031	211984,266	0	64122,07	1619,93	7804,12	138,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения