

#28143#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 15-25, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
5325	23.08.2023	31.07.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	3197,09	3197,09	0
Количество тепловой энергии, система 2	1884,553	1864,954	19.599

Подпись исполнителя



#28142#

Отчёт за период с 31.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 7582  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 5325  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.08.2023	-	0,869	0	88,05	83,77	0	86,429	82,577	0	24	0	0	0	63,5	55,5	0	0,43	0,45	0
02.08.2023	-	0,904	0	89,095	84,273	0	87,455	83,073	0	24	0	0	0	63,5	55,5	0	0,43	0,45	0
03.08.2023	-	0,881	0	89,95	85,528	0	88,294	84,304	0	24	0	0	0	63,5	55,6	0	0,43	0,45	0
04.08.2023	-	0,861	0	89,525	85,448	0	87,876	84,224	0	24	0	0	0	63,5	55,7	0	0,42	0,45	0
05.08.2023	-	0,862	0	89,78	85,683	0	88,126	84,455	0	24	0	0	0	63,5	55,7	0	0,42	0,45	0
06.08.2023	-	0,929	0	90,265	84,8	0	88,602	83,585	0	24	0	0	0	63,5	55,7	0	0,42	0,45	0
07.08.2023	-	0,89	0	89,248	84,6	0	87,604	83,392	0	24	0	0	0	63,5	55,6	0	0,42	0,45	0
08.08.2023	-	0,955	0	91,853	86,383	0	90,161	85,153	0	24	0	0	0	63,5	55,5	0	0,42	0,44	0
09.08.2023	-	0,877	0	90,91	87,01	0	89,236	85,772	0	24	0	0	0	63,5	55,5	0	0,42	0,44	0
10.08.2023	-	0,938	0	90,998	85,908	0	89,322	84,688	0	24	0	0	0	63,5	55,4	0	0,42	0,44	0
11.08.2023	-	0,937	0	90,298	85,123	0	88,635	83,914	0	24	0	0	0	63,5	55,4	0	0,42	0,45	0
12.08.2023	-	0,843	0	88,635	85,148	0	87,003	83,937	0	24	0	0	0	63,5	55,5	0	0,42	0,45	0
13.08.2023	-	0,86	0	88,858	84,835	0	87,221	83,624	0	24	0	0	0	63,5	55,6	0	0,42	0,45	0
14.08.2023	-	0,807	0	87,173	84,078	0	85,567	82,878	0	24	0	0	0	63,5	55,6	0	0,42	0,45	0
15.08.2023	-	0,828	0	85,665	81,8	0	84,087	80,632	0	24	0	0	0	63,5	55,6	0	0,42	0,45	0
16.08.2023	-	0,798	0	85,138	81,65	0	83,57	80,48	0	24	0	0	0	63,5	55,7	0	0,43	0,45	0
17.08.2023	-	0,836	0	86,083	81,98	0	84,497	80,806	0	24	0	0	0	63,5	55,7	0	0,42	0,45	0
18.08.2023	-	0,793	0	84,67	81,333	0	83,11	80,169	0	24	0	0	0	63,5	55,6	0	0,42	0,45	0
19.08.2023	-	0,751	0	83,578	80,835	0	82,038	79,675	0	24	0	0	0	63,5	55,7	0	0,43	0,45	0
20.08.2023	-	0,746	0	82,333	79,515	0	80,816	78,375	0	24	0	0	128	63,5	55,7	0	0,43	0,45	0
21.08.2023	-	0,837	0	83,35	79,005	0	81,815	77,88	0	24	0	0	0	63,5	55,5	0	0,43	0,45	0
22.08.2023	-	0,792	0	82,358	79,045	0	80,841	77,924	0	24	0	0	0	63,5	55,4	0	0,42	0,45	0
23.08.2023	-	0,805	0	81,823	78,275	0	80,316	77,169	0	24	0	0	0	63,5	55,3	0	0,43	0,45	0
Итого:	-	19,599	0	2009,636	1916,025	0	1972,621	1888,686	0	552	0	-	-	63,5	55,57	0	0,42	0,45	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	TNар, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.07.2023	1864,954	175344,875	163907,797	0	172150,875	161592,969	0	48645,97	437,55	6976,52	330,53
23.08.2023	1884,553	177354,516	165823,828	0	174123,5	163481,641	0	49197,97	989,55	6976,52	330,53

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_