

#35305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 15-25, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7582
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5325
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,797 | 0 | 81,363 | 77,978 | 0 | 79,865 | 76,877 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,2 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 25.08.2023 | 0,809 | 0 | 81,538 | 77,895 | 0 | 80,036 | 76,795 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,3 | 0 | 0,42 | 0,45 | 0 | - |
| 26.08.2023 | 0,791 | 0 | 79,313 | 75,813 | 0 | 77,853 | 74,745 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,2 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 27.08.2023 | 0,831 | 0 | 79,03 | 74,805 | 0 | 77,575 | 73,756 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,1 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 28.08.2023 | 0,871 | 0 | 79,048 | 74,22 | 0 | 77,593 | 73,187 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 54,9 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 29.08.2023 | 0,873 | 0 | 76,818 | 72,07 | 0 | 75,405 | 71,08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 54,5 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 30.08.2023 | 0,869 | 0 | 74,86 | 70,033 | 0 | 73,484 | 69,075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 54,4 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 31.08.2023 | 0,896 | 0 | 75,143 | 69,918 | 0 | 73,761 | 68,965 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 54,2 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 01.09.2023 | 0,941 | 0 | 75,648 | 69,97 | 0 | 74,257 | 69,028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 53,9 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 02.09.2023 | 0,964 | 0 | 75,638 | 69,523 | 0 | 74,248 | 68,589 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 53,9 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 03.09.2023 | 0,974 | 0 | 74,988 | 68,605 | 0 | 73,609 | 67,685 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 53,8 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 04.09.2023 | 0,952 | 0 | 73,913 | 67,823 | 0 | 72,561 | 66,92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 53,6 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 05.09.2023 | 0,928 | 0 | 70,875 | 65,088 | 0 | 69,573 | 64,225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 53,5 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 06.09.2023 | 0,923 | 0 | 68,983 | 63,06 | 0 | 67,716 | 62,228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 53,4 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 07.09.2023 | 0,939 | 0 | 68,733 | 62,623 | 0 | 67,471 | 61,802 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 53,2 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | - |
| 08.09.2023 | 0,89 | 0 | 58,07 | 52,123 | 0 | 57,007 | 51,474 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 51,9 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 09.09.2023 | 0,898 | 0 | 50,703 | 44,038 | 0 | 49,776 | 43,522 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50,4 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 10.09.2023 | 0,958 | 0 | 55,23 | 47,61 | 0 | 54,22 | 47,033 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 51,2 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 11.09.2023 | 0,895 | 0 | 57,328 | 51,08 | 0 | 56,278 | 50,445 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 51,9 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 12.09.2023 | 0,845 | 0 | 58,313 | 53,138 | 0 | 57,244 | 52,468 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 52,2 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 13.09.2023 | 0,853 | 0 | 60,825 | 55,53 | 0 | 59,71 | 54,818 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 52,7 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 14.09.2023 | 0,871 | 0 | 58,31 | 52,67 | 0 | 57,242 | 52,01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 52 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 15.09.2023 | 0,912 | 0 | 57,653 | 51,375 | 0 | 56,597 | 50,743 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 51,6 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 16.09.2023 | 0,955 | 0 | 61,75 | 55,025 | 0 | 60,619 | 54,336 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 52 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 17.09.2023 | 0,971 | 0 | 62,8 | 55,68 | 0 | 61,649 | 54,976 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 52,3 | 0 | 0,43 | 0,44 | 0 | - |
| 18.09.2023 | 0,916 | 0 | 55,543 | 49,058 | 0 | 54,527 | 48,464 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 51,2 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 19.09.2023 | 0,849 | 0 | 55,953 | 50,763 | 0 | 54,929 | 50,139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 51,6 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 20.09.2023 | 0,883 | 0 | 47,965 | 41,515 | 0 | 47,09 | 41,043 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 49,7 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | - |
| 21.09.2023 | 0,885 | 0 | 36,005 | 28,06 | 0 | 35,352 | 27,788 | 0 | 23,87 | 0,13 | 2 | 32768 | 63 | 45,9 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | - |
| 22.09.2023 | 0,696 | 0 | 24,15 | 17,27 | 0 | 23,714 | 17,125 | 0 | 21,62 | 2,4 | 3 | 32768 | 62,8 | 42,9 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | - |
| 23.09.2023 | 0,321 | 0 | 9,395 | 6,345 | 0 | 9,226 | 6,307 | 0 | 10,38 | 13,65 | 3 | 32768 | 62,8 | 36,7 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | - |
| Итого: | 26,956 | 0 | 1945,884 | 1770,704 | 0 | 1910,187 | 1747,648 | 0 | 727,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 727,87

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2023 | 1884,553 | 177354,516 | 165823,828 | 0 | 174123,5 | 163481,641 | 0 | 49197,97 | 766,05 | 6976,52 | 1,95 |
| 23.09.2023 | 1911,51 | 179300,406 | 167594,531 | 0 | 176033,688 | 165229,297 | 0 | 49925,83 | 1493,92 | 6992,7 | 18,13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 13:44:43