

# #16599#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 15-25, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7581  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5325  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	1,222	0	222,31	0	0	220,211	0	0	14,62	9,38	524289	32774	45,3	33,3	0	0,36	0,3	0	-
06.10.2022	1,767	0	365,541	0	0	362,08	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,5	0	0,41	0,3	0	-
07.10.2022	1,759	0	365,631	0	0	362,146	0	0	24	0	524288	0	45,5	40,6	0	0,41	0,3	0	-
08.10.2022	1,699	0	362,921	0	0	359,484	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,6	0	0,41	0,3	0	-
09.10.2022	1,683	0	362,331	0	0	358,893	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,7	0	0,41	0,3	0	-
10.10.2022	1,734	0	361,741	0	0	358,236	0	0	24	0	524288	0	45,8	41	0	0,41	0,3	0	-
11.10.2022	1,682	0	362,021	0	0	358,594	0	0	24	0	524288	0	45,3	40,7	0	0,41	0,3	0	-
12.10.2022	1,684	0	361,821	0	0	358,393	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,7	0	0,41	0,3	0	-
13.10.2022	1,682	0	362,101	0	0	358,671	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,7	0	0,41	0,3	0	-
14.10.2022	1,714	0	362,301	0	0	358,818	0	0	24	0	524288	0	45,7	40,9	0	0,41	0,3	0	-
15.10.2022	1,666	0	362,991	0	0	359,553	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,7	0	0,41	0,3	0	-
16.10.2022	1,624	0	363,921	0	0	360,474	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,9	0	0,41	0,3	0	-
17.10.2022	1,616	0	363,991	0	0	360,543	0	0	24	0	524288	0	45,4	40,9	0	0,41	0,3	0	-
18.10.2022	1,595	0	364,131	0	0	360,682	0	0	24	0	524288	0	45,4	41	0	0,41	0,3	0	-
19.10.2022	1,742	0	363,551	0	0	359,988	0	0	24	0	524288	0	46,1	41,3	0	0,41	0,3	0	-
20.10.2022	1,804	0	362,851	0	0	359,265	0	0	24	0	524288	0	46,3	41,3	0	0,41	0,3	0	-
21.10.2022	1,961	0	363,161	0	0	359,375	0	0	24	0	524288	0	47,5	42,1	0	0,41	0,3	0	-
22.10.2022	1,811	0	362,631	0	0	359,087	0	0	24	0	524288	0	46	41	0	0,41	0,3	0	-
23.10.2022	1,707	0	362,851	0	0	359,415	0	0	24	0	524288	0	45,3	40,6	0	0,41	0,3	0	-
Итого:	32,152	0	6758,798	0	0	6693,908	0	0	446,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,152																		

Общее время работы системы, ч 456  
Период нормальной работы системы, ч 446,62

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	2690,951	402634,219	0	0	397235,156	0	0	24218,78	0	24202,7	744
23.10.2022	2723,102	409393,031	0	0	403929,062	0	0	24665,4	446,62	24212,08	753,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.10.2022 8:59:04