

# #16554#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Кошевого 90, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 3115  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1246928  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3  | M1, т   | M2, т  | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,275   | 11,375 | 11,544  | 11,108  | 11,42  | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,7   | 48     | 9       | 5,1     | -           |
| 25.08.2021 | 0,287   | 11,725 | 11,889  | 11,45   | 11,764 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.08.2021 | 0,272   | 11,331 | 11,5    | 11,065  | 11,375 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,7   | 48,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.08.2021 | 0,285   | 11,708 | 11,873  | 11,435  | 11,746 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 48     | 9       | 5,1     | -           |
| 28.08.2021 | 0,307   | 12,339 | 12,501  | 12,048  | 12,369 | 24     | 24      | 0      | 0      | 73     | 47,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.08.2021 | 0,313   | 12,739 | 12,9    | 12,441  | 12,765 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,7   | 47,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.08.2021 | 0,282   | 11,682 | 11,854  | 11,408  | 11,727 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 48,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.08.2021 | 0,302   | 12,23  | 12,386  | 11,943  | 12,254 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,9   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.09.2021 | 0,312   | 12,559 | 12,72   | 12,263  | 12,587 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,9   | 47,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.09.2021 | 0,29    | 11,884 | 12,062  | 11,605  | 11,933 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.09.2021 | 0,266   | 11,029 | 11,19   | 10,77   | 11,068 | 24     | 24      | 0      | 0      | 73     | 48,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.09.2021 | 0,282   | 11,597 | 11,766  | 11,325  | 11,64  | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,9   | 48     | 9       | 5,1     | -           |
| 05.09.2021 | 0,307   | 12,3   | 12,46   | 12,011  | 12,329 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,9   | 47,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.09.2021 | 0,304   | 12,277 | 12,446  | 11,988  | 12,314 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.09.2021 | 0,285   | 11,484 | 11,651  | 11,214  | 11,528 | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,1   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.09.2021 | 0,307   | 12,269 | 12,436  | 11,979  | 12,306 | 24     | 24      | 0      | 0      | 73     | 47,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.09.2021 | 0,218   | 11,154 | 11,265  | 10,894  | 11,108 | 21,62  | 21,62   | 0      | 0      | 72,6   | 52,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.09.2021 | 0,186   | 5,37   | 5,412   | 5,248   | 5,375  | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 36,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.09.2021 | 0,221   | 5,559  | 5,602   | 5,432   | 5,575  | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 31,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.09.2021 | 0,308   | 12,012 | 12,134  | 11,729  | 12,012 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 46,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.09.2021 | 0,284   | 11,374 | 11,514  | 11,107  | 11,393 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.09.2021 | 0,292   | 11,606 | 11,734  | 11,334  | 11,614 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,9   | 47,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.09.2021 | 0,277   | 11,088 | 11,217  | 10,827  | 11,099 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.09.2021 | 0,282   | 11,297 | 11,434  | 11,033  | 11,315 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.09.2021 | 0,268   | 10,961 | 11,104  | 10,705  | 10,985 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,7   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.09.2021 | 0,299   | 11,896 | 12,033  | 11,617  | 11,91  | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,6   | 47     | 9       | 5,1     | -           |
| 19.09.2021 | 0,322   | 12,536 | 12,68   | 12,243  | 12,552 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,6   | 46,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.09.2021 | 0,292   | 11,623 | 11,767  | 11,351  | 11,646 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 47,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.09.2021 | 0,305   | 12,023 | 12,166  | 11,742  | 12,042 | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,8   | 46,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.09.2021 | 0,297   | 93,25  | 94,103  | 92,26   | 93,22  | 24     | 24      | 0      | 0      | 48     | 44,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.09.2021 | 0,315   | 12,253 | 12,403  | 11,967  | 12,279 | 23,65  | 23,65   | 0      | 0      | 72,6   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 8,842   | 434,53 | 439,746 | 425,542 | 435,25 | 741,27 | 741,27  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 8,842   |        |         |         |        |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741,27

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 23.08.2021 | 230,001 | 8714,752 | 8695,531 | 8488,406 | 8593,493 | 8215,51 | 0      |
| 23.09.2021 | 238,845 | 9149,281 | 9135,273 | 8913,95  | 9028,742 | 8956,77 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 19:45:13