

#16518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 87, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7588
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16031056
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2021 | 1,975 | 0 | 44,674 | 0 | 0 | 44,239 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 35,1 | 0,36 | 0,3 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 3,44 | 0 | 147,807 | 0 | 0 | 146,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 35,9 | 0,4 | 0,35 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 4,676 | 0 | 213,909 | 0 | 0 | 211,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,7 | 39,4 | 0,39 | 0,35 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 2,58 | 0 | 97,882 | 0 | 0 | 97,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | 35,7 | 0,37 | 0,34 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 2,417 | 0 | 76,61 | 0 | 0 | 75,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 36,1 | 0,42 | 0,35 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 3,625 | 0 | 156,384 | 0 | 0 | 155,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36,4 | 0,39 | 0,34 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 4,282 | 0 | 244,322 | 0 | 0 | 242,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40,7 | 36,4 | 0,37 | 0,33 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 4,191 | 0 | 244,628 | 0 | 0 | 242,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40,9 | 36,8 | 0,37 | 0,33 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 5,176 | 0 | 245,148 | 0 | 0 | 242,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,7 | 39,6 | 0,39 | 0,35 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 5,558 | 0 | 245,319 | 0 | 0 | 242,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 40,8 | 0,4 | 0,36 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 5,897 | 0 | 245,429 | 0 | 0 | 242,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 42 | 0,41 | 0,37 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 5,386 | 0 | 245,121 | 0 | 0 | 242,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 40,2 | 0,4 | 0,36 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 5,888 | 0 | 245,124 | 0 | 0 | 242,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 41,7 | 0,41 | 0,37 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 6,098 | 0 | 244,481 | 0 | 0 | 241,899 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 41,7 | 0,4 | 0,36 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 6,122 | 0 | 242,995 | 0 | 0 | 240,425 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 41,7 | 0,41 | 0,37 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 5,712 | 0 | 242,841 | 0 | 0 | 240,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 40,7 | 0,4 | 0,36 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 5,178 | 0 | 243,001 | 0 | 0 | 240,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,8 | 39,6 | 0,39 | 0,35 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 5,142 | 0 | 243,283 | 0 | 0 | 241,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 39,1 | 0,39 | 0,35 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 4,356 | 0 | 245,402 | 0 | 0 | 243,411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 37,5 | 0,38 | 0,34 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 4,378 | 0 | 247,22 | 0 | 0 | 245,221 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41,9 | 37,7 | 0,38 | 0,34 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 5,073 | 0 | 247,11 | 0 | 0 | 244,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,8 | 39,9 | 0,4 | 0,36 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 5,327 | 0 | 246,708 | 0 | 0 | 244,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 40,4 | 0,41 | 0,37 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 5,023 | 0 | 246,09 | 0 | 0 | 243,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,7 | 39,8 | 0,4 | 0,36 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 4,812 | 0 | 245,945 | 0 | 0 | 243,817 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 38,7 | 0,39 | 0,35 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 4,266 | 0 | 246,109 | 0 | 0 | 244,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37,9 | 0,39 | 0,34 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 3,294 | 0 | 246,421 | 0 | 0 | 244,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38,2 | 35 | 0,38 | 0,34 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 3,283 | 0 | 247,506 | 0 | 0 | 245,822 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38,7 | 35,5 | 0,37 | 0,33 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 3,567 | 0 | 247,163 | 0 | 0 | 245,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 36,7 | 0,38 | 0,33 | 11 |
| 21.04.2021 | 4,05 | 0 | 246,705 | 0 | 0 | 244,715 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41,9 | 38 | 0,38 | 0,34 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 4,993 | 0 | 246,604 | 0 | 0 | 244,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44,8 | 39,9 | 0,4 | 0,35 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 5,157 | 0 | 246,174 | 0 | 0 | 243,818 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 40,4 | 0,39 | 0,35 | 4,6 |
| Итого: | 140,922 | 0 | 6874,115 | 0 | 0 | 6813,084 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,659 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2021 | 832,952 | 18128,577 | 0 | 0 | 17868,482 | 0 | 0 | 2789 | 750 |
| 23.04.2021 | 973,875 | 25002,691 | 0 | 0 | 24681,567 | 0 | 0 | 3533 | 750 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2021 12:50:46