

# #16513#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 87, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7588  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16031056  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,07	0	244,301	0	0	242,002	0	0	24	0	0	0	45,2	40,2	0,4	0,36	4,6
25.04.2021	5,33	0	244,139	0	0	241,71	0	0	24	0	0	0	46,3	41,1	0,4	0,36	4
26.04.2021	5,515	0	243,926	0	0	241,459	0	0	24	0	0	0	46,8	41,3	0,41	0,37	3,7
27.04.2021	5,475	0	244,415	0	0	241,991	0	0	24	0	0	0	46,2	40,8	0,4	0,36	2,9
28.04.2021	4,712	0	244,216	0	0	242,094	0	0	24	0	0	0	43,5	38,9	0,4	0,35	4,1
29.04.2021	4,262	0	244,266	0	0	242,299	0	0	24	0	0	0	42	37,8	0,38	0,34	6,7
30.04.2021	1,598	0	127,894	0	0	127,094	0	0	24	0	0	0	36,7	33,7	0,22	0,2	9,3
Итого:	31,962	0	1593,157	0	0	1578,649	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,634																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	973,875	25002,691	0	0	24681,567	0	0	3533	750
30.04.2021	1005,836	26595,849	0	0	26260,215	0	0	3701	750

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.05.2021 9:10:46
--