

#16515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 87, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7589
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16031056
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,454	0	67,494	57,818	0	66,301	57,076	0	24	4	0	0	62,1	52,7	0,49	0,47	4,6
25.04.2021	5,179	0	70,452	57,554	0	69,213	56,814	0	24	4	0	0	62	52,7	0,49	0,47	4
26.04.2021	4,517	0	67,465	57,478	0	66,285	56,749	0	24	4	0	0	61,8	52,3	0,49	0,47	3,7
27.04.2021	4,597	0	67,404	57,219	0	66,219	56,489	0	24	4	0	0	62,1	52,5	0,49	0,47	2,9
28.04.2021	4,648	0	67,961	57,561	0	66,765	56,826	0	24	4	0	0	62,1	52,5	0,49	0,48	4,1
29.04.2021	4,737	0	67,346	56,336	0	66,16	55,615	0	24	4	0	0	62,1	52,6	0,49	0,48	6,7
30.04.2021	4,436	0	62,638	52,254	0	61,566	51,614	0	24	4	0	0	61,1	51,4	0,5	0,49	9,3
01.05.2021	4,629	0	62,885	52,259	0	61,779	51,61	0	24	4	0	0	62	51,8	0,5	0,44	7
02.05.2021	4,828	0	62,956	51,422	0	61,857	50,789	0	24	4	0	0	61,8	51,5	0,5	0,44	7,3
03.05.2021	4,926	0	63,787	51,973	0	62,675	51,339	0	24	4	0	0	61,7	51,3	0,49	0,46	6,2
04.05.2021	4,174	0	62,469	52,065	0	61,502	51,492	0	24	4	0	0	57,7	48,6	0,5	0,49	5,8
05.05.2021	4,791	0	63,26	51,733	0	62,177	51,111	0	24	4	0	0	61,1	50,9	0,5	0,46	9,6
06.05.2021	4,638	0	62,59	52,253	0	61,502	51,624	0	24	4	0	0	61,6	51	0,5	0,53	10,4
07.05.2021	4,615	0	61,732	51,439	0	60,648	50,809	0	24	4	0	0	62	51,3	0,5	0,47	6,9
08.05.2021	4,749	0	62,085	51,23	0	60,995	50,606	0	24	4	0	0	61,9	51,2	0,5	0,48	6,9
09.05.2021	4,935	0	62,529	50,556	0	61,439	49,943	0	24	4	0	0	61,6	51,1	0,5	0,45	6,3
10.05.2021	4,827	0	63,354	51,284	0	62,274	50,665	0	24	4	0	0	60,9	51	0,5	0,47	11,1
11.05.2021	4,544	0	60,548	49,983	0	59,49	49,371	0	24	4	0	0	61,7	51,4	0,5	0,49	17,8
12.05.2021	4,272	0	60,79	51,44	0	59,72	50,796	0	24	4	0	0	62	52	0,5	0,52	19,7
13.05.2021	4,391	0	61,597	51,474	0	60,514	50,823	0	24	4	0	0	62	52,3	0,5	0,48	19,2
14.05.2021	4,003	0	60,805	51,166	0	59,82	50,563	0	24	4	0	0	59,3	50,4	0,5	0,47	9,9
15.05.2021	4,123	0	61,083	51,021	0	60,099	50,43	0	24	4	0	0	59,2	50	0,5	0,51	10,6
16.05.2021	4,64	0	64,229	51,22	0	63,227	50,636	0	24	4	0	0	58,2	49,5	0,5	0,49	10
17.05.2021	4,108	0	61,167	51,182	0	60,181	50,589	0	24	4	0	0	59,2	50,1	0,5	0,55	12,5
18.05.2021	2,389	0	25,934	16,739	0	25,566	16,562	0	24	4	0	0	55	47,7	0,3	0,29	14,5
19.05.2021	4,148	0	57,559	46,57	0	56,649	46,045	0	24	15	0	0	58,6	49,5	0,5	0,52	11,4
20.05.2021	4,141	0	56,487	46,319	0	55,571	45,792	0	24	15	0	0	59,4	49,4	0,5	0,52	10,4
21.05.2021	3,985	0	56,125	46,734	0	55,215	46,206	0	24	15	0	0	59,4	49,4	0,5	0,5	-
22.05.2021	4,169	0	57,08	46,762	0	56,157	46,236	0	24	15	0	0	59,2	49,3	0,5	0,5	14
23.05.2021	4,725	0	59,205	46,423	0	58,242	45,895	0	24	15	0	0	59,5	49,6	0,5	0,52	-
Итого:	133,318	0	1841,016	1519,467	0	1809,808	1501,115	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,842																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	713,479	10125,011	8476,877	0	9949,087	8370,743	0	3533	750
23.05.2021	846,797	11966,028	9996,34	0	11758,895	9871,861	0	4253	750

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:46:44