

#130344#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 87, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 16031056	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1221,516	1221,516	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	924	805,896	118.104	28.209

Подпись исполнителя



#130343#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7589
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16031056
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	tl, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	3,483	0	62,103	55,766	0	61,023	55,052	0	24	0	61,6	52,6	0,53	0,48
25.04.2025	-	3,787	0	70,35	63,639	0	69,119	62,806	0	22	2	61,8	53,1	0,52	0,48
26.04.2025	-	4,023	0	70,684	63,021	0	69,454	62,205	0	24	0	61,7	52,9	0,52	0,48
27.04.2025	-	4,44	0	71,634	62,189	0	70,377	61,383	0	24	0	61,9	53	0,51	0,47
28.04.2025	-	4,258	0	71,382	62,808	0	70,135	61,996	0	24	0	61,8	52,9	0,52	0,48
29.04.2025	-	4,003	0	70,401	62,921	0	69,174	62,11	0	24	0	61,7	52,8	0,52	0,48
30.04.2025	-	3,861	0	69,765	62,921	0	68,55	62,114	0	24	0	61,7	52,7	0,53	0,48
01.05.2025	-	3,984	0	69,569	62,085	0	68,36	61,287	0	24	0	61,7	52,7	0,53	0,48
02.05.2025	-	3,71	0	68,621	62,347	0	67,423	61,541	0	24	0	61,8	52,8	0,53	0,49
03.05.2025	-	3,459	0	65,136	58,49	0	64,067	57,772	0	24	0	59,7	51,4	0,52	0,47
04.05.2025	-	4,452	0	74,22	64,854	0	72,914	64	0	22	2	62	53,3	0,51	0,46
05.05.2025	-	3,765	0	71,574	65,186	0	70,336	64,341	0	24	0	61,5	52,8	0,52	0,47
06.05.2025	-	3,879	0	72,101	64,891	0	70,896	64,086	0	24	0	60,3	51,8	0,52	0,47
07.05.2025	-	2,891	0	36,802	28,47	0	36,17	28,103	0	24	0	61,2	52,8	0,39	0,36
08.05.2025	-	2,935	0	13,235	0	0	13,025	0	0	24	0	58,8	23,3	0,53	0,53
09.05.2025	-	2,871	0	12,958	0	0	12,752	0	0	24	0	58,7	22,9	0,53	0,53
10.05.2025	-	3,716	0	33,621	20,399	0	33,052	20,136	0	24	0	60,8	52,5	0,5	0,47
11.05.2025	-	4,647	0	73,875	63,529	0	72,59	62,705	0	24	0	61,7	52,9	0,51	0,46
12.05.2025	-	4,271	0	74,345	66,271	0	73,054	65,418	0	24	0	61,7	52,7	0,52	0,48
13.05.2025	-	4,337	0	74,465	65,953	0	73,17	65,105	0	24	0	61,7	52,8	0,52	0,48
14.05.2025	-	4,037	0	72,997	65,894	0	71,725	65,041	0	24	0	61,7	52,8	0,52	0,48
15.05.2025	-	3,857	0	72,219	65,91	0	70,966	65,066	0	24	0	61,6	52,6	0,52	0,48
16.05.2025	-	4,154	0	73,548	65,935	0	72,274	65,092	0	24	0	61,5	52,5	0,52	0,48
17.05.2025	-	4,524	0	74,67	65,438	0	73,372	64,599	0	24	0	61,7	52,6	0,52	0,48
18.05.2025	-	4,356	0	73,634	65,062	0	72,351	64,224	0	24	0	61,8	52,8	0,51	0,47
19.05.2025	-	4,288	0	73,831	65,529	0	72,547	64,69	0	24	0	61,6	52,7	0,52	0,48
20.05.2025	-	4,1	0	72,976	65,503	0	71,701	64,658	0	24	0	61,7	52,8	0,49	0,45
21.05.2025	-	4	0	72,575	65,392	0	71,308	64,542	0	24	0	61,8	52,9	0,49	0,45
22.05.2025	-	4,119	0	73,82	66,021	0	72,531	65,155	0	24	0	61,8	53,1	0,51	0,47
23.05.2025	-	3,898	0	73,853	67,127	0	72,558	66,249	0	24	0	61,8	53,2	0,52	0,48
Итого:	-	118,105	0	1960,964	1713,551	0	1926,974	1691,476	0	716	4	61,36	50,76	0,51	0,47

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	805,896	14565,646	13020,276	0	14312,697	12850,364	0	4736	697
23.05.2025	924	16526,61	14733,825	0	16239,67	14541,84	0	5452	701

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения