

#142425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 87, Калининград

4395

7589

ТВ7 (АСЦП)

16031056

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	3,605	0	79,439	73,72	0	78,051	72,715	0	24	0	61,8	54,2	0,52	0,47	-
25.06.2025	3,487	0	79,11	74,031	0	77,726	73,031	0	24	0	61,8	54,1	0,51	0,46	-
26.06.2025	3,616	0	76,05	70,05	0	74,721	69,108	0	24	0	61,8	53,9	0,52	0,47	-
27.06.2025	3,546	0	66,882	60,773	0	65,722	59,988	0	24	0	61,6	52,9	0,53	0,5	-
28.06.2025	3,702	0	67,452	60,714	0	66,282	59,927	0	24	0	61,6	52,9	0,53	0,5	-
29.06.2025	3,887	0	68,536	61,028	0	67,344	60,236	0	24	0	61,6	52,9	0,53	0,5	-
30.06.2025	3,614	0	67,699	61,283	0	66,524	60,48	0	24	0	61,6	53	0,53	0,5	-
01.07.2025	3,535	0	67,526	61,368	0	66,358	60,567	0	24	0	61,6	53	0,53	0,5	-
02.07.2025	3,274	0	66,484	61,355	0	65,331	60,55	0	24	0	61,6	53,2	0,53	0,5	-
03.07.2025	3,328	0	66,893	61,425	0	65,727	60,619	0	24	0	61,6	53,3	0,53	0,5	-
04.07.2025	3,388	0	66,641	61,069	0	65,484	60,27	0	24	0	61,6	53,1	0,53	0,5	-
05.07.2025	3,442	0	67,02	61,183	0	65,852	60,382	0	24	0	61,7	53,2	0,53	0,5	-
06.07.2025	3,608	0	67,745	61,07	0	66,563	60,266	0	24	0	61,7	53,4	0,53	0,5	-
07.07.2025	3,191	0	65,786	61,058	0	64,64	60,258	0	24	0	61,7	53,2	0,53	0,5	-
08.07.2025	3,459	0	67,357	61,296	0	66,183	60,488	0	24	0	61,7	53,3	0,53	0,5	-
09.07.2025	3,29	0	66,596	61,379	0	65,438	60,573	0	24	0	61,6	53,2	0,53	0,5	-
10.07.2025	3,329	0	66,556	61,209	0	65,399	60,409	0	24	0	61,6	53,2	0,53	0,5	-
11.07.2025	3,451	0	66,89	60,972	0	65,728	60,175	0	24	0	61,6	53,2	0,53	0,5	-
12.07.2025	3,254	0	65,842	60,839	0	64,697	60,047	0	24	0	61,6	53,1	0,53	0,5	-
13.07.2025	3,595	0	67,857	61,316	0	66,682	60,512	0	24	0	61,7	53,3	0,53	0,5	-
14.07.2025	3,564	0	67,706	61,165	0	66,527	60,358	0	24	0	61,7	53,4	0,53	0,5	-
15.07.2025	3,353	0	66,995	61,395	0	65,833	60,588	0	24	0	61,7	53,4	0,53	0,5	-
16.07.2025	3,294	0	65,028	59,174	0	63,898	58,39	0	24	0	61,6	53,5	0,52	0,49	-
17.07.2025	3,228	0	67,221	62,306	0	66,056	61,489	0	24	0	61,6	53,3	0,53	0,5	-
18.07.2025	3,373	0	67,846	62,312	0	66,667	61,491	0	24	0	61,7	53,4	0,53	0,5	-
19.07.2025	3,334	0	67,955	62,536	0	66,772	61,714	0	24	0	61,7	53,4	0,53	0,5	-
20.07.2025	3,349	0	67,698	62,12	0	66,517	61,301	0	24	0	61,7	53,5	0,53	0,5	-
21.07.2025	3,051	0	66,795	62,395	0	65,634	61,566	0	24	0	61,7	53,6	0,53	0,5	-
22.07.2025	3,258	0	67,715	62,375	0	66,536	61,546	0	24	0	61,7	53,6	0,53	0,51	-
23.07.2025	3,097	0	66,348	61,895	0	65,192	61,076	0	24	0	61,7	53,4	0,53	0,51	-
Итого:	102,502	0	2045,668	1874,811	0	2010,084	1850,12	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,482														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1032,788	18772,915	16793,419	0	18447,193	16574,209	0	6195	702
23.07.2025	1135,291	20818,585	18668,231	0	20457,276	18424,329	0	6915	702

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 14:28:11