

# #16475#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 4935  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552253  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,551	90,098	89,062	87,891	88,201	24	24	0	0	74,6	45,6	9	5,1	4
25.04.2021	2,743	98,127	96,963	95,721	96,006	24	24	0	0	74,6	46,1	9	5,1	3,7
26.04.2021	2,774	102,84	101,762	100,301	100,705	24	24	0	0	74,9	47,3	9	5,1	2,9
27.04.2021	2,574	90,963	89,957	88,725	89,08	24	24	0	0	74,8	45,9	9	5,1	4,1
28.04.2021	2,402	85,178	84,359	83,094	83,541	24	24	0	0	74,5	45,7	9	5,1	6,7
29.04.2021	1,976	62,717	62,146	61,189	61,641	24	24	0	0	74,4	42,2	9	5,1	9,3
30.04.2021	1,633	51,018	50,729	49,768	50,324	24	24	0	0	74,6	41,8	9	5,1	7
01.05.2021	0,79	29,83	30,242	29,115	29,936	24	24	0	0	73,7	46,7	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,749	28,949	29,303	28,262	29	24	24	0	0	73,3	46,9	9	5,1	6,2
03.05.2021	0,784	29,758	30,084	29,049	29,781	24	24	0	0	73,5	46,6	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,818	30,596	30,885	29,863	30,576	24	24	0	0	73,6	46,3	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,763	32,41	32,646	31,637	32,273	24	24	0	0	73,5	49,5	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,797	36,145	36,383	35,281	35,938	24	24	0	0	73,5	51	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,749	27,492	27,703	26,838	27,436	24	24	0	0	73,6	45,7	9	5,1	6,9
08.05.2021	0,794	28,705	28,857	28,018	28,582	24	24	0	0	73,6	45,3	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,762	27,779	27,934	27,117	27,664	24	24	0	0	73,5	45,5	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,83	29,752	29,787	29,041	29,506	24	24	0	0	73,5	45,1	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,713	26,566	26,719	25,934	26,457	24	24	0	0	73,4	46	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,69	25,918	26,15	25,303	25,889	24	24	0	0	73,4	46,2	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,706	26,338	26,611	25,711	26,35	24	24	0	0	73,4	46	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,611	23,467	23,734	22,908	23,49	24	24	0	0	73,4	46,8	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,675	25,59	25,777	24,982	25,521	24	24	0	0	73,2	46,3	9	5,1	10
16.05.2021	0,786	28,35	28,42	27,674	28,148	24	24	0	0	73,5	45,2	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,664	24,953	25,104	24,357	24,854	24	24	0	0	73,5	46,3	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,625	23,902	24,061	23,338	23,818	24	24	0	0	73,3	46,6	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,657	24,707	24,834	24,117	24,588	24	24	0	0	73,4	46,2	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,652	24,525	24,693	23,943	24,447	24	24	0	0	73,4	46,2	9	5,1	-
21.05.2021	0,636	24,027	24,258	23,457	24,014	24	24	0	0	73,4	46,4	9	5,1	14
22.05.2021	0,69	25,635	25,832	25,025	25,58	24	24	0	0	73,3	45,8	9	5,1	-
23.05.2021	0,702	25,775	25,939	25,16	25,688	24	24	0	0	73,5	45,6	9	5,1	-
Итого:	33,296	1212,11	1210,934	1182,819	1199,034	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,296													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	685,619	30201,604	29622,182	29442,314	29237,053	9095,26	0,01
23.05.2021	718,915	31413,713	30833,117	30625,133	30436,086	9815,26	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 13:01:53