

#16477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4935
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552253
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,636	25,852	26,051	25,262	25,785	24	24	0	0	71,6	46,5	9	5,1	-
25.09.2021	0,621	25,531	25,746	24,953	25,488	24	24	0	0	71,4	46,6	9	5,1	-
26.09.2021	0,724	28,336	28,465	27,691	28,188	24	24	0	0	71,7	45,6	9	5,1	-
27.09.2021	0,64	25,797	25,961	25,211	25,699	24	24	0	0	71,7	46,4	9	5,1	-
28.09.2021	0,627	25,281	25,379	24,699	25,125	24	24	0	0	71,8	46,5	9	5,1	-
29.09.2021	0,602	24,656	24,82	24,098	24,57	24	24	0	0	71,6	46,7	9	5,1	-
30.09.2021	0,633	25,641	25,875	25,059	25,613	24	24	0	0	71,6	46,4	9	5,1	-
Итого:	4,483	181,094	182,297	176,973	180,468	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,483													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	779,138	34069,477	33512,301	33222,168	33087,441	12765,22	0,01
30.09.2021	783,622	34250,57	33694,598	33399,141	33267,91	12933,22	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:42:30