

#111803#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград
3300

| Заводской номер счётчика 4441429 | Показания прибора, МВт×ч 23.01.2025 | Предыдущие показания, МВт×ч 23.12.2024 | Разность показаний, МВт×ч | Разность показаний, Гкал |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 316,882 | 209,191 | 107.691 | 92.614 |

Подпись исполнителя _____



#111802#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 3300
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 4441429
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab, | T _{нар} , ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|----------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.12.2024 | 1,8 | 3,291 | 142,313 | 139,712 | 138,373 | 137,451 | 24 | 24 | 0 | 80 | 59 | 0,5 | 0,5 |
| 25.12.2024 | 2,1 | 3,364 | 151,482 | 148,837 | 147,29 | 146,371 | 24 | 24 | 0 | 79 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| 26.12.2024 | 3,8 | 3,208 | 155,944 | 153,511 | 151,629 | 150,85 | 24 | 24 | 0 | 80 | 61 | 0,5 | 0,5 |
| 27.12.2024 | 5,3 | 2,959 | 157,974 | 155,709 | 153,61 | 152,885 | 24 | 24 | 0 | 79 | 63 | 0,5 | 0,5 |
| 28.12.2024 | 4,3 | 2,944 | 155,51 | 153,27 | 151,201 | 150,49 | 24 | 24 | 0 | 80 | 63 | 0,5 | 0,5 |
| 29.12.2024 | 3,9 | 3,194 | 187,482 | 184,956 | 182,295 | 181,447 | 24 | 24 | 0 | 79 | 64 | 0,5 | 0,5 |
| 30.12.2024 | 4,8 | 3,116 | 197,355 | 194,887 | 191,9 | 191,071 | 24 | 24 | 0 | 79 | 66 | 0,5 | 0,5 |
| 31.12.2024 | 5,5 | 3,331 | 233,428 | 230,803 | 226,972 | 226,119 | 24 | 24 | 0 | 79 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 01.01.2025 | 4,2 | 2,979 | 176,646 | 174,227 | 171,75 | 170,898 | 24 | 24 | 0 | 80 | 65 | 0,5 | 0,5 |
| 02.01.2025 | 4 | 3,259 | 208,99 | 206,316 | 203,209 | 202,262 | 24 | 24 | 0 | 79 | 66 | 0,5 | 0,5 |
| 03.01.2025 | -0,5 | 3,766 | 236,182 | 233,053 | 229,656 | 228,523 | 24 | 24 | 0 | 79 | 65 | 0,5 | 0,5 |
| 04.01.2025 | -0,9 | 3,84 | 228,213 | 225,062 | 221,711 | 220,607 | 24 | 24 | 0 | 81 | 66 | 0,5 | 0,5 |
| 05.01.2025 | -1,8 | 3,98 | 235,072 | 231,836 | 228,262 | 227,16 | 24 | 24 | 0 | 82 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 06.01.2025 | -1,4 | 3,879 | 253,129 | 249,963 | 246,033 | 244,936 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 07.01.2025 | 4,9 | 3,134 | 226,283 | 223,812 | 220,014 | 219,215 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 08.01.2025 | 2,3 | 3,536 | 249,387 | 246,578 | 242,479 | 241,557 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 09.01.2025 | 0,7 | 3,657 | 248,525 | 245,807 | 241,646 | 240,869 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 10.01.2025 | - | 3,46 | 243,393 | 240,723 | 236,662 | 235,836 | 24 | 24 | 0 | 79 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 11.01.2025 | - | 3,833 | 267,213 | 264,17 | 259,818 | 258,818 | 24 | 24 | 0 | 79 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 12.01.2025 | - | 3,982 | 279,93 | 277,002 | 272,182 | 271,375 | 24 | 24 | 0 | 79 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 13.01.2025 | - | 3,826 | 257,855 | 254,918 | 250,695 | 249,789 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 14.01.2025 | - | 3,876 | 267,496 | 264,654 | 260,066 | 259,287 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 15.01.2025 | - | 3,243 | 233,113 | 230,652 | 226,662 | 225,928 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 16.01.2025 | - | 3,353 | 238,525 | 235,953 | 231,932 | 231,143 | 24 | 24 | 0 | 79 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 17.01.2025 | - | 3,205 | 227,936 | 225,514 | 221,615 | 220,898 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 18.01.2025 | - | 3,234 | 237,055 | 234,695 | 230,463 | 229,828 | 24 | 24 | 0 | 80 | 68 | 0,5 | 0,5 |
| 19.01.2025 | - | 3,564 | 264,236 | 261,578 | 256,922 | 256,168 | 24 | 24 | 0 | 80 | 68 | 0,5 | 0,5 |
| 20.01.2025 | - | 3,641 | 254,02 | 251,348 | 246,979 | 246,244 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 21.01.2025 | - | 3,706 | 260,369 | 257,479 | 253,133 | 252,219 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 22.01.2025 | - | 3,627 | 253,768 | 250,963 | 246,725 | 245,854 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| 23.01.2025 | - | 3,704 | 259,785 | 257,002 | 252,555 | 251,744 | 24 | 24 | 0 | 80 | 67 | 0,5 | 0,5 |
| Итого: | 2,7 | 107,691 | 6988,609 | 6904,99 | 6794,439 | 6767,842 | 744 | 744 | - | 79,74 | 65,81 | 0,5 | 0,5 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт×ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | T _{нар} , ч | T _{тп} , ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| 23.12.2024 | 209,191 | 15644,427 | 15483,156 | 15242,444 | 15189,229 | 1786,86 | 0,41 |
| 23.01.2025 | 316,882 | 22633,037 | 22388,145 | 22036,883 | 21957,072 | 2530,86 | 0,41 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения