

#205091#

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-104
 1552540
 Летний проезд, 27 (сек. 10-11) ООО Балтийский Дом
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.01.2026 по 17.02.2026

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.01	3,647	112,8	113,5	0,7	---	86,41	54,19	0,90	0,50	24,00
24.01	3,618	112,9	113,5	0,6	---	86,01	54,07	0,90	0,50	24,00
25.01	3,763	125,8	126,6	0,8	---	84,87	55,07	0,90	0,50	24,00
26.01	3,468	122,2	123,0	0,8	---	82,49	54,21	0,90	0,50	24,00
27.01	3,488	126,0	126,9	0,8	---	82,15	54,57	0,90	0,50	24,00
28.01	3,512	121,7	122,2	0,5	---	83,47	54,71	0,90	0,50	24,00
29.01	3,653	114,2	114,9	0,7	---	86,64	54,76	0,90	0,50	24,00
Итого:	25,15	835,6	840,6	5,0	0,0	84,51	54,52	0,90	0,50	168,00
30.01	3,658	109,9	110,5	0,6	---	87,71	54,52	0,90	0,50	24,00
31.01	3,756	111,8	112,4	0,6	---	88,20	54,72	0,90	0,50	24,00
01.02	3,803	108,9	109,5	0,6	---	89,28	54,49	0,90	0,50	24,00
02.02	3,891	107,1	107,7	0,6	---	90,80	54,59	0,90	0,50	24,00
03.02	4,030	112,6	113,2	0,6	---	91,06	55,39	0,90	0,50	24,00
04.02	4,014	114,4	115,0	0,7	---	90,62	55,65	0,90	0,50	24,00
05.02	4,018	126,9	126,7	0,8	---	88,37	56,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	27,17	790,6	795,0	4,4	0,0	89,42	55,17	0,90	0,50	168,00
06.02	3,796	131,1	131,9	0,8	---	84,58	55,73	0,90	0,50	24,00
07.02	3,651	129,3	130,1	0,8	---	83,17	55,04	0,90	0,50	24,00
08.02	3,556	123,3	124,0	0,7	---	83,78	55,04	0,90	0,50	24,00
09.02	3,459	102,4	102,9	0,5	---	87,20	53,53	0,90	0,50	24,00
10.02	3,578	109,3	109,8	0,6	---	86,58	53,94	0,90	0,50	24,00
11.02	3,538	126,9	127,6	0,8	---	82,35	54,57	0,90	0,50	24,00
12.02	3,333	131,6	132,4	0,8	---	79,26	54,03	0,90	0,50	24,00
Итого:	24,91	853,8	858,8	5,1	0,0	83,67	54,60	0,90	0,50	168,00
13.02	3,239	121,0	121,7	0,7	---	80,09	53,42	0,90	0,50	24,00
14.02	3,518	119,0	119,6	0,7	---	84,09	54,62	0,90	0,50	24,00
15.02	3,800	116,0	116,6	0,6	---	88,60	55,95	0,90	0,50	24,00
16.02	3,822	109,9	110,5	0,6	---	90,60	55,95	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	14,38	465,9	468,6	2,7	0,0	85,71	54,95	0,90	0,50	96,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	91,61	2945,9	2963,0	17,1	0,0	85,77	54,79	0,90	0,50	600,0
						dT=		30,98		

Общее время работы теплосистемы, ч	624,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	624,0	=	600,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	91,61						
Показания интеграторов	На 24:00 22.01.2026	На 24:00 16.02.2026	Результат за период	На 10:00 17.02.2026			
Количество теплоты, Гкал	897,84	989,45	91,61	991,00			
Расход теплоносителя M1, т	60312,2	63258,1	2945,9	63301,7			
Расход теплоносителя M2, т	60722,0	63685,0	2963,0	63728,9			
Время наработки, ч	11263,8	11863,8	600,0	11874,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			24,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27

