

#16444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 27 сек. 10-11, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4934
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552540
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,558	29,793	29,551	29,141	29,188	24	24	0	0	70,4	51,4	9	5,1	-
25.08.2021	0,556	29,77	29,527	29,109	29,164	24	24	0	0	70,5	51,5	9	5,1	-
26.08.2021	0,569	30,641	30,398	29,961	30,02	24	24	0	0	70,5	51,6	9	5,1	-
27.08.2021	0,54	29,379	29,129	28,73	28,77	24	24	0	0	70,4	51,7	9	5,1	-
28.08.2021	0,588	31,082	30,816	30,391	30,438	24	24	0	0	70,8	51,5	9	5,1	-
29.08.2021	0,619	32,98	32,734	32,246	32,328	24	24	0	0	70,6	51,5	9	5,1	-
30.08.2021	0,577	31,93	31,695	31,234	31,301	24	24	0	0	70	51,6	9	5,1	-
31.08.2021	0,615	33,062	32,816	32,332	32,414	24	24	0	0	70,4	51,5	9	5,1	-
01.09.2021	0,569	29,91	29,668	29,25	29,305	24	24	0	0	70,5	51,2	9	5,1	-
02.09.2021	0,57	30,023	29,781	29,359	29,418	24	24	0	0	70,5	51,2	9	5,1	-
03.09.2021	0,592	30,707	30,445	30,023	30,078	24	24	0	0	70,7	51,1	9	5,1	-
04.09.2021	0,636	32,586	32,328	31,859	31,941	24	24	0	0	70,7	50,9	9	5,1	-
05.09.2021	0,687	34,77	34,488	33,992	34,07	24	24	0	0	70,9	50,8	9	5,1	-
06.09.2021	0,622	32,113	31,848	31,402	31,469	24	24	0	0	70,6	50,9	9	5,1	-
07.09.2021	0,545	26,418	26,145	25,832	25,84	24	24	0	0	70,6	49,6	9	5,1	-
08.09.2021	0,542	28,09	27,801	27,469	27,465	24	24	0	0	70,6	50,9	9	5,1	-
09.09.2021	0,602	31,172	30,832	30,48	30,461	24	24	0	0	70,5	50,8	9	5,1	-
10.09.2021	0,594	30,762	30,457	30,082	30,09	24	24	0	0	70,5	50,9	9	5,1	-
11.09.2021	0,628	32,066	31,738	31,352	31,359	24	24	0	0	70,7	50,8	9	5,1	-
12.09.2021	0,684	34,453	34,105	33,688	33,695	24	24	0	0	70,9	50,7	9	5,1	-
13.09.2021	0,577	29,926	29,617	29,262	29,258	24	24	0	0	70,6	50,9	9	5,1	-
14.09.2021	0,584	30,07	29,758	29,402	29,402	24	24	0	0	70,6	50,9	9	5,1	-
15.09.2021	0,569	29,402	29,129	28,75	28,777	24	24	0	0	70,7	51	9	5,1	-
16.09.2021	0,611	31,543	31,219	30,84	30,844	24	24	0	0	70,6	50,8	9	5,1	-
17.09.2021	0,579	30,152	29,848	29,488	29,488	24	24	0	0	70,5	50,9	9	5,1	-
18.09.2021	0,669	34,23	33,898	33,469	33,492	24	24	0	0	70,6	50,7	9	5,1	-
19.09.2021	0,709	36,039	35,688	35,242	35,262	24	24	0	0	70,6	50,6	9	5,1	-
20.09.2021	0,64	32,578	32,254	31,855	31,867	24	24	0	0	70,7	50,7	9	5,1	-
21.09.2021	0,692	35,109	34,75	34,324	34,34	24	24	0	0	70,7	50,6	9	5,1	-
22.09.2021	0,482	115,348	115,59	114,105	114,535	24	24	0	0	48,3	44,2	9	5,1	-
23.09.2021	0,663	36,781	36,445	35,988	36,004	24	24	0	0	69,3	51	9	5,1	-
Итого:	18,668	1062,885	1054,498	1040,657	1042,083	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,668													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	758,603	34537,27	34137,59	33688,91	33696,91	12003,57	19,53
23.09.2021	777,271	35600,156	35192,09	34729,57	34738,992	12747,55	19,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:37:42