

#16443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 27 сек. 10-11, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4934
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552540
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,657	33,504	33,16	32,762	32,762	24	24	0	0	70,6	50,6	9	5,1	-
25.09.2021	0,704	35,812	35,461	35,02	35,039	24	24	0	0	70,6	50,6	9	5,1	-
26.09.2021	0,741	37,109	36,742	36,281	36,309	24	24	0	0	70,8	50,5	9	5,1	-
27.09.2021	0,653	33,258	32,938	32,52	32,539	24	24	0	0	70,7	50,7	9	5,1	-
28.09.2021	0,682	34,77	34,402	33,996	33,992	24	24	0	0	70,8	50,8	9	5,1	-
29.09.2021	0,697	35,484	35,125	34,691	34,703	24	24	0	0	70,8	50,8	9	5,1	-
30.09.2021	0,723	36,918	36,547	36,098	36,109	24	24	0	0	70,7	50,7	9	5,1	-
Итого:	4,857	246,855	244,375	241,368	241,453	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,857													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	777,271	35600,156	35192,09	34729,57	34738,992	12747,55	19,53
30.09.2021	782,128	35847,012	35436,465	34970,938	34980,445	12915,55	19,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:42:25