

#16458#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 27 сек. 10-11, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4934
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552540
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,65	34,719	34,391	33,961	33,98	24	24	0	0	69,8	50,8	9	5,1	-
25.09.2022	0,662	35,074	34,879	34,305	34,461	24	24	0	0	70,2	51	9	5,1	-
26.09.2022	0,617	33,402	33,199	32,68	32,797	24	24	0	0	69,8	51	9	5,1	-
27.09.2022	0,59	31,656	31,477	30,969	31,094	24	24	0	0	69,9	50,9	9	5,1	-
28.09.2022	0,537	28,957	28,832	28,328	28,484	24	24	0	0	69,8	50,9	9	5,1	-
29.09.2022	0,613	32,883	32,668	32,164	32,277	24	24	0	0	69,9	50,9	9	5,1	-
30.09.2022	0,585	32,496	32,359	31,801	31,969	24	24	0	0	69,3	51	9	5,1	-
01.10.2022	0,616	33,035	32,879	32,32	32,484	24	24	0	0	69,7	50,8	9	5,1	-
02.10.2022	0,664	36,113	35,918	35,328	35,48	24	24	0	0	69,7	51	9	5,1	-
03.10.2022	0,657	35,488	35,336	34,715	34,906	24	24	0	0	70,1	51,2	9	5,1	-
04.10.2022	1,153	48,586	48,172	47,512	47,691	24	24	0	0	70,4	46,2	9	5,1	-
Итого:	7,344	382,409	380,11	374,083	375,623	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,344													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1408,013	59739,805	59002,031	58281,973	58298,449	21506,92	19,54
04.10.2022	1415,357	60122,215	59382,141	58656,055	58674,074	21770,91	19,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:17