

#132141#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1340695

Номер абонента:

Адрес установки:

Летний проезд, 29 УК Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	0,652	63,3	65,3	2,0	---	72,08	61,86	0,90	0,50	24,00
24.05	0,707	143,1	147,4	4,3	---	72,34	67,48	0,90	0,50	24,00
25.05	0,746	183,2	188,6	5,4	---	72,43	68,44	0,90	0,50	24,00
26.05	0,611	65,8	67,9	2,1	---	71,88	62,68	0,90	0,50	24,00
27.05	0,667	81,2	83,8	2,5	---	72,20	64,07	0,90	0,50	24,00
28.05	0,576	61,5	63,4	1,9	---	72,30	63,02	0,90	0,50	24,00
29.05	0,617	68,8	71,0	2,1	---	71,92	63,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,58	667,0	687,4	20,4	0,0	72,23	65,45	0,90	0,50	168,00
30.05	0,645	83,0	85,6	2,5	---	72,07	64,39	0,90	0,50	24,00
31.05	0,732	179,2	184,4	5,3	---	72,29	68,28	0,90	0,50	24,00
01.06	0,683	78,1	80,5	2,4	---	72,08	63,42	0,90	0,50	24,00
02.06	0,598	66,6	68,7	2,1	---	72,06	63,16	0,90	0,50	24,00
03.06	0,616	68,4	70,5	2,1	---	71,73	62,80	0,90	0,50	24,00
04.06	0,193	21,3	21,9	0,7	---	69,20	61,48	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	30,03	36,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,47	496,5	511,6	15,1	0,0	71,98	65,13	0,90	0,50	168,00
06.06	---	---	---	---	---	21,96	24,95	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	20,00	19,89	0,90	0,50	24,00
08.06	---	---	---	---	---	19,62	19,52	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	19,27	19,19	0,90	0,50	24,00
10.06	---	---	---	---	---	18,84	18,75	0,90	0,50	24,00
11.06	---	---	---	---	---	18,61	18,54	0,90	0,50	24,00
12.06	---	---	---	---	---	18,38	18,30	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	19,53	19,88	0,90	0,50	168,00
13.06	---	---	---	---	---	18,22	18,13	0,90	0,50	24,00
14.06	---	---	---	---	---	18,22	18,11	0,90	0,50	24,00
15.06	---	---	---	---	---	18,30	18,17	0,90	0,50	24,00
16.06	---	---	---	---	---	18,54	18,35	0,90	0,50	24,00
17.06	0,394	68,3	70,4	2,1	---	65,31	59,62	0,90	0,50	24,00
18.06	0,660	195,3	201,2	5,9	---	72,06	68,76	0,90	0,50	24,00
19.06	0,642	204,2	210,2	6,1	---	72,23	69,17	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,70	467,8	481,8	14,1	0,0	71,15	67,60	0,90	0,50	168,00
20.06	0,666	207,1	213,3	6,2	---	72,30	69,16	0,90	0,50	24,00
21.06	0,644	205,1	211,2	6,1	---	72,06	69,00	0,90	0,50	24,00
22.06	0,667	203,7	209,8	6,1	---	72,23	69,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,98	615,9	634,3	18,4	0,0	72,20	69,07	0,90	0,50	72,00
Итого:	11,72	2247,2	2315,1	67,9	0,0	71,94	66,82	0,90	0,50	744,0
						dT=	5,12			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	11,72						
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 11:00 23.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	845,97	857,69	11,72		857,95		
Расход теплоносителя M1, т	47987,4	50234,6	2247,2		50339,2		
Расход теплоносителя M2, т	49360,4	51675,5	2315,1		51783,2		
Время наработки, ч	15257,5	16001,5	744,0		16013,4		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

