

# #16414#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Летний проезд 29, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 3367  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1340695  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,7	89,906	90,277	87,852	88,59	24	24	0	0	71,8	63,9	9	5,1	-
25.09.2021	0,739	94,773	95,176	92,605	93,406	24	24	0	0	71,8	63,9	9	5,1	-
26.09.2021	0,814	99,148	99,559	96,875	97,715	24	24	0	0	72	63,7	9	5,1	-
27.09.2021	0,688	87,266	87,672	85,258	86,035	24	24	0	0	72	64	9	5,1	-
28.09.2021	0,677	86,172	86,551	84,191	84,926	24	24	0	0	72	64	9	5,1	-
29.09.2021	0,732	91,684	92,07	89,578	90,355	24	24	0	0	72	63,9	9	5,1	-
30.09.2021	0,725	93,84	94,289	91,691	92,527	24	24	0	0	71,8	64	9	5,1	-
Итого:	5,075	642,789	645,594	628,05	633,554	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,075													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	1293,097	60169,367	59802,938	58706,879	59030,148	19893,43	0
30.09.2021	1298,171	60812,156	60448,531	59334,93	59663,703	20061,43	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:22:33